



Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.dsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по развитию и инвестициям

А.А. Майоров

«09» 18 2011г.

Зам. главного инженера по управлению

сетям-начальник ЦУС

С.П. Рымарь

« » 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования «ОИК Диспетчер»
по инвестиционной программе для СП «ВЭС».

1. Наименование (марка): Оборудование телемеханики ЦПТС «ОИК

Диспетчер».

2. Назначение: оснащение ДП и ПС оперативно измерительными комплексами.

3. Количество: Согласно спецификации.

4. Гарантия: Гарантийное обслуживание на все поставляемое оборудование не

менее 24 месяцев, в сервисном центре г. Благовещенска.

5. Под выпуска: 2010-2011 год (новое).

6. Срок поставки: до 30 июня 2012 г.

7. Дополнительные условия: Поставка оборудования на условиях 100%

предпоставки. Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты

качества, соответствовать ГОСТ, TV, требованиям безопасности. Марка и

тип оборудования определены техническим условием и изменению не

подлежат.

8. Трумпольчател: 675003, г. Благовещенск, Амурской области, ул.

Театральная, 179, филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».


9. Контактная информация: Начальник службы СДТУ филиала «Амурские

ЭС» Величков Павел Анатольевич, тел. 399-399, e-mail: sdtu@amur.dsk.ru

Директор СП ВЭС

[Handwritten signature]

В.В. Маркин



« » 2011г.


А.В. Бакай

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора-
главный инженер
Филиала ОАО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»

Составлено
и.о. начальника
А.В. Семенов

Спецификация на оборудование телемеханики "ОИК Диспетчер"

N	п/п	Наименование изделия	Ед.изм.	Кол-во
1	1	Концентратор Дельта XP/M NISE-100 (до 1000 телепараметров, 2 рабочие станции), NISE-100, в комплекте с источником питания и ПО ОИК Диспетчер	шт.	1
2	2	Цифровой преобразователь-измеритель Sotek PM 130 EH Pluse	шт.	5
3	3	Коммутатор Ethernet 16 портов 19" D-link	шт.	1
4	4	Коммуникационный контролер Синком IP4, 4 RS-485, LAN, CAN, DIN	шт.	2
5	5	Блок питания для аппаратуры, DIN	шт.	2
6	6	Устройство защиты линии RS-485 DIN Hakel.	шт.	3
7	7	Автоматический выключатель двухполюсный, DIN 10A	шт.	6
8	8	Контролер измерительный Синком-T	шт.	1
9	9	Антенна направленная волновой канал 403-420МГц 6дБ	шт.	2
10	10	Аэропорозорядник Полярис 150U с ВЧ переходником	шт.	2
11	11	Радиокабель RG-213 C/U	м.	150
12	12	ВЧ разъем U-113B NGB	шт.	6
13	13	Блок питания PS-15R с AB 9A/ч	шт.	2
14	14	Блок розеток 220В 19" 1U 8 розеток	шт.	2
15	15	Кабель витая пара UTP cat 5E 4 пары многожильный	м.	610
16	16	Кабель КИПЭП 2х2х0,60 (RS-485)	м.	300
17	17	Шкаф Rittal с монтажными элементами 42U 2000х600х800 дверь стекло	шт.	1
18	18	Расширение ЦПТС ОИК Диспетчер основного и резервного на 1000 телепараметров Ключи 0320080905085755; 0320080905085722	шт.	2
19	19	Patch-cord RJ-45 (L до 0.5 м)	шт.	20
20	20	Конвертор интерфейса "Моха U port 1150" USB-RS232\422\485 два порта	шт.	2

Начальник службы СДТУ филиала «АМЭС»  П.А.Белицкий

21	Источник бесперебойного питания Inelt Monolith II 1000 RM/K с монтажным комплектом	шт.	1
22	Дополнительная батарея BFR-36-27 с монтажным комплектom	шт.	1
23	Patch-панель 19" 24* RJ-45 углубленная	шт.	1
24	Кассета M30AE, конструктив 3U, 19", кросс-плата	шт.	2
25	Плата TC-01	шт.	2
26	Плата CH-01	шт.	2
27	Плата AC-03	шт.	2
28	Плата AK-03	шт.	2
29	Плата DC-01	шт.	4
30	Плата KM-10	шт.	2
31	Плата CB-01	шт.	4
32	Плата OT-01	шт.	2
33	Плата IP-11	шт.	2
34	Корпус панели распределения питания PS-3U	шт.	1