Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Панель с входными, выходными и аккумуляторными предохранителями в составе :			Компания “ELTECO”	к-т	1		
	- автоматический выключатель , Iн=32А	S 201 C 32			шт	1		
	- автоматический выключатель , Iн=16А	S 202 C 16			шт	1		
	- автоматический выключатель , Iн=10А	S 202 C 10			шт	1		
	- автоматический выключатель , Iн=10А	S 201 C 10			шт	1		
	- автоматический выключатель , Iн=6А	S 202 C 6			шт	3		
	- автоматический выключатель , Iн=6А	S 201 C 6			шт	1		
	- автоматический выключатель , Iн=4А	S 201 C 4			шт	2		
3	SMNP-карта для СБП				шт	1		
4	Блок питания 2200С/240С			“Прософт”	шт	1		
					шт	4		
5	Кабель силовой с тремя медными жилами сечением 4 мм,	ВВГнгLS 3х4	ТУ 3521-009-05755714-98	КГУП “Амуркабель”	м	30		
	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката ,							
	на напряжение 0,66кВ, не горючий							
6	Кабель силовой с двумя медными жилами сечением 1,5мм	ВВГнгLS 2х1,5	ТУ 3521-009-05755714-98		м	45		
7	Провод с медной жилой, сечением 10мм	ПВ3 1х10	ГОСТ 6323-79Е		м	20		
8	Провод с медной жилой, сечением 16мм	ПВ3 1х16	ГОСТ 6323-79Е		м	6		
9	Провод с медной жилой, сечением 1,5мм	ПВ3 1х1,5	ГОСТ 6323-79Е		м	30		
10	Кабель 4-парный UTP 5 категории	4х2х24AWG		АББ Энергосвязь (г.Москва)	м	30		
11	Труба гофрированая, d=20мм	ПВХ			м	100		

Согласовано:

Взам. Инв №

Подп и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Спецификация UMUX1500

лист 4