



1. Фундамент типа Ф5-2 устанавливается в отрытый котлован с вертикальными стенками.
2. Обратную засыпку производить привозным непучинистым грунтом с послойным трамбованием слоями 150–200мм с доведением объемного веса 1.7 т/м.куб.
3. Выполнить отмостку фундамента портала с перекрытием котлована не менее 200мм.
4. Выполнить гидроизоляцию фундамента (покрытие двумя слоями битума по битумной мастике).
5. Основанием фундамента служит ИГЭ-2 (Элювиальные глины твердые) с расчетным сопротивлением грунта 3.74 кг/см.кв

Инв. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
84257-05-2012-АС			
Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"			
Изм.	Кол. уч.	Лист N док.	Подпись Дата
ГИП		Казимиров	30.10.12
Провер.		Гусак В. О.	
Разработал		Гусак В. О.	
Н. контр.			
Н. контр.			
Автор			
Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист
		Р	7
Фундамент портала.		ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток	