



Примечание:
1. Цепи напряжения от ТН условно не показаны.
2. Связи (сигнал на отключение) выделены красным.
3. Существующие защиты ПС не показаны.

ШЛ2606.19	ШЛ2606.13	ШЛ2606.10
Шкаф защит и автоматики управления секционным выключателем -АПВ -ТО (2ступени) -МТЗ -ТНЗНП (5ступеней) -УРОВ -Защита неполнофазного режима -Защита непереключения фаз	-ДЗ -ТНЗНП -ТО -Ненаправленная МТЗ -УРОВ -Защита неполнофазного режима -Защита непереключения фаз	-ДЗ -ТНЗНП -ТО -Ненаправленная МТЗ -УРОВ -АЧВ -Защита неполнофазного режима -Защита непереключения фаз

84257-05-2012-ЭС					
Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Казимиров	23	07.12		
Провер.	Гусак В.О				
Разработал	Гусак В.О				
Н. контр.					
Н. контр.					
Автор					
Основные технические решения.				Стадия	Лист
ОРУ 110кВ. Схема устройств РЗА				П	4
				ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток	