Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Направление кабеля		Длина, м		Примечания
		Тип кабеля	Число сеч. и жил			по проекту	проложена	
	КИ-1	КИПЭВ	2х2х0.6	СЭТ-4ТМ.03М.01 Секционный выключатель	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	1		
	КИ-2	КИПЭВ	2х2х0.6	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	Шкаф учета .ПК-1_2.ОПУ	1		
	КИ-3	КИПЭВ	2х2х0.6	СЭТ-4ТМ.03М.01 Т2	Шкаф учета .ПК-1_2.ОПУ	1		
	КИ-4	КИПЭВ	2х2х0.6	Шкаф учета .ПК-1_2.ОПУ	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	1		
	КИ-5	КИПЭВ	2х2х0.6	СЭТ-4ТМ.03М.01 Т1	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	1		
	КИ-6	КИПЭВ	2х2х0.6	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	Модемный шкаф (СИКОН С70)	10		
	КП-1	ВВГнГ-Ls	3х1.5	СЭТ-4ТМ.03М.01 Секционный выключатель	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	1		
	КП-2	ВВГнГ-Ls	3х1.5	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	Шкаф учета .ПК-1_2.ОПУ	1		
	КП-3	ВВГнГ-Ls	3х1.5	СЭТ-4ТМ.03М.01 Т2	Шкаф учета .ПК-1_2.ОПУ	1		
	КП-4	ВВГнГ-Ls	3х1.5	Шкаф учета .ПК-1_2.ОПУ	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	1		
	КП-5	ВВГнГ-Ls	3х1.5	СЭТ-4ТМ.03М.01 Т1	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	1		
	КП-6	ВВГнГ-Ls	3х1.5	Шкаф учета .ПК-1_1.ОПУ	Модемный шкаф (СИКОН С70)	12		
	КС-1	FTP-4	2х2х0.5	Модемный шкаф (СИКОН С70)	Шкаф связи (MOXA EDS-208)	12		
	Q1-103	ВВГЭнг-Ls	7х2.5	Шкаф зажимов ШЗВ-120_Q1	Шкаф учета ."Лимг" Wh1	74		
	Q2-103	ВВГЭнг-Ls	7х2.5	Шкаф зажимов ШЗВ-120_Q2(СВ)	Шкаф учета ."Лимг" Wh3	85		
	Q3-103	ВВГЭнг-Ls	7х2.5	Шкаф зажимов ШЗВ-120_Q3	Шкаф учета ."Лимг" Wh2	74		

Примечания:

1. Нумерация кабелей дана условно;
2. Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабелей. Кабели нарезаются по фактически промеренной трассе.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Казимиров			29.10.12
Провер.		Гусак В.О			
Разработал		Гусак В.О			
Н. контр.					
Н. контр.					
Автор					

84257-05-2012-УЭ(ТЗ)

Реконструкция ПС 110/35/10 "Краскино"

Система коммерческого учета электрической энергии.

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Спецификация кабельной продукции

ООО "ДВЭнергоСтрой" г. Владивосток