



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584. E-mail: doc@aldan.drsk.ru



Утверждаю:  
Главный инженер ЮЯЭС  
С.Ф. Халимханов  
2012г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия в составе: начальник ТРЭС Дудкин Е.М., мастер ТРЭС Мочалов М.В., начальник СЭС Вараков А. А. Провела обследование ОТП № 66 «Водозабор» УА 0001905 и установила необходимость производства следующего объема работ:

#### Раздел 1. Строительно-монтажные работы

Замена ОТП-160 г. Томмот мкр. Алексеевск «Водозабор»			
№ п/п	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во
1	Выравнивание площадки под КТП	м <sup>2</sup>	25
2	Отсыпка площадки гравием (толщ. 10см)	м <sup>2</sup>	25
3	Бурение скважин для площадки под КТП (d=244)	м x шт	3x6
4	Монтаж площадки под КТП (сварные работы)	шт	1
5	Бурение скважин для контура заземления КТП (d=100мм)	м x шт	2x4
6	Монтаж контура заземления КТП (сварочные работы)	шт	1
7	Покраска конструкции антикоррозионным средством под КТП	шт.	1
8	Установка новой КТП 160/10/0,4	шт	1
9	Монтаж соединения контура заземления КТП (сварочные работы)	шт	1
10	Испытания трансформатора, трансформаторного масла, автоматических выключателей, контура заземления ТП и РЛ, КТП.	шт	1
11	Демонтаж старой ОТП	шт	1
12	Вывоз старой КТП на центральный склад	шт	1

#### Раздел 2. Материалы и оборудование:

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость материалов, тыс. руб. (без НДС)	Примечания
1	КТП-160/10/0,4 кВ (с трансформатором)	шт.	1		КТП передается подрядчику по акту передачи в монтаж
2	Электроды	кг	2		Приобретается подрядчиком самостоятельно
3	Бетон М 150 для	м <sup>3</sup>	0,7		

	заполнения полости свай			
4	Швеллер №12 П для сооружения площадки КТП	т	0,2531	
5	Двутавр №10	т	0,016	
6	Сталь полосовая 50х5 (горизонтальный заземлитель)	м.	22,1	
7	Труба d=80х6 мм (длина 2м)	шт	4	
8	Труба d=219х8 мм (длина 3,5 м)	шт	6	
9	Лист просечной ПВЛ 404	м <sup>2</sup>	3,576	
10	Краска БТ-177 (серебриста) для покраски конструкции под КТП	кг	2,5	
11	Сталь полосовая 50х5	м.	3	
	Уголок стальной 20х20х4	м	6,4	
	Сталь листовая 200х200х2,5 (для опорной планки)	м <sup>2</sup>	0,16	
	Гравий	м <sup>3</sup>	2,5	
<b>Расстояние</b>				
1	Алдан - Томмот	км	77	

Примечание: Выполнить закрепление знаков безопасности, охранной зоны, нумерацию опор, табличек с номером и диспетчерским наименованием на КТП обеспечить согласно инструкции по эксплуатации оборудования РС 6/(10)/0,4 кВ филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» И-ИСМ-6.3-06.08-2710-01.

**Члены комиссии:**

**Начальник ТРЭС**  
(Должность)

**Мастер ТРЭС**  
(Должность)

**Начальник СЭС**  
(Должность)

  
(Подпись)

Дудкин Е.М.

  
(Подпись)

Мочалов М.В.

  
(Подпись)

Варакосов А. А.