



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584, E-mail: doc@aldan.drsk.ru



Утверждаю:
Главный инженер ЮЯЭС
С.Ф. Халимханов
2012г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Раздел 1.

Комиссия в составе: начальник ТРЭС Дудкин Е.М., мастер ТРЭС Мочалов М.В., начальник СЭС Вараков А. А. Провела обследование «КТП №49» УА 00000857 и установила необходимость производства следующего объема работ:

Строительно-монтажные работы

Замена КТП-630 ул.Семёнова			
№ п/п	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во
1	Выравнивание площадки под КТП	м ²	25
2	Отсыпка площадки гравием (толщ. 10см)	м ²	25
3	Бурение скважин для площадки под КТП (d=244мм)	м х шт	3х6
4	Монтаж площадки под КТП (сварные работы)	шт	1
5	Покраска конструкции антикоррозионным средством под КТП	шт.	1
6	Установка новой КТП 630/10/0,4	шт	1
7	Монтаж соединения контура заземления КТП (сварочные работы)	шт	1
8	Испытания трансформатора, трансформаторного масла, автоматических выключателей, контура заземления ТП и РЛ, КТП.	шт	1
9	Демонтаж старой КТП	шт	1
10	Вывоз старой КТП на центральный склад	шт	1

Материалы и оборудование:

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость материалов, тыс. руб. (без НДС)	Примечания
1	КТП-630/10/0,4 кВ (с трансформатором)	шт.	1		КТП передается подрядчику по акту передачи в монтаж
2	Электроды	кг	2		Приобретается подрядчиком самостоятельно
3	Бетон М 150 для заполнения полости свай	м ³	0,7		
4	Швеллер №12 П для сооружения площадки КТП	т	0,2531		

5	Двутавр №10	т	0,016	
6	Труба d=219x8 мм (длина 3,5 м)	шт	6	
7	Лист просечной ПВЛ 404	м ²	3,576	
8	Краска БТ-177 (серебриста) для покраски конструкции под КТП	кг	2,5	
9	Сталь полосовая 50x5	м.	3	
10	Уголок стальной 20x20x4	м	6,4	
11	Сталь листовая 200x200x2,5 (для опорной планки)	м ²	0,16	
12	Гравий	м ³	2,5	
13	Сталь листовая 220x220x6	м ²	0,29	
14	Сталь листовая 100x100x6	м ²	0,08	
15	Сталь листовая 200x200x6	м ²	0,16	
Расстояние				
1	Алдан - Томмот	км	77	

Раздел 2.

Комиссия в составе: начальник ТРЭС Дудкин Е.М., мастер ТРЭС Мочалов М.В., начальник СЭС Варакосов А. А. Провела обследование ВЛ-0,4 кВ ф. «№1»; ф. «№2»; ф. «№3»; ф. «№4» (YA 0000836) «КТП №49» и установила необходимость производства следующего объема работ:

Строительно-монтажные работы

Замена вводов ВЛ-0,4 кВ КТП-630 ул.Семёнова			
№ п/п	Наименование работ	Ед.измер.	Кол-во
1	Монтаж СИП2 4*70 до П-обр.опоры №1 ф.№1,№2,№3,№4	шт	4
2	Демонтаж старых вводов КТП ВЛ-0.4 кВ	шт	4

Материалы и оборудование:

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость материалов, тыс. руб. (без НДС)	Примечания
1	СИП-2 4x70	м	60		Приобретается подрядчиком самостоятельно
2	Зажим ответвительный N 70	шт	16		
3	Наконечники СРТА R 70	шт	16		
	Болтовой крюк HEL-5552 (или аналог В 16/240)	шт.	4		
	Зажим анкерный РА-1500	шт.	8		
	Стяжной ремешок Е 778	шт	8		
Расстояние					
1	Алдан - Томмот	км	77		


Примечание: Выполнить закрепление знаков безопасности, охранной зоны, нумерацию опор, табличек с номером и диспетчерским наименованием на КТП обеспечить согласно инструкции по эксплуатации оборудования РС 6/(10)/0,4 кВ филиала ОАО «ДРСК» «ЮЯЭС» И-ИСМ-6.3-06.08-2710-01.


Члены комиссии:


Начальник ТРЭС
(Должность)

Мастер ТРЭС
(Должность)

Начальник СЭС
(Должность)


(Подпись) Дудкин Е.М.


(Подпись) Мочалов М.В.


(Подпись) Вараков А. А.