



## **Заявка на проведение закупки № 02-01-07-94 от 29.05.13 г.**

№ 470.1 Согласно разделу 2.2.2 «Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции» ГКПЗ 2013г.

### **Трансформаторы силовые ТМГ**

#### **1. Общие условия проведения закупки**

1.1. Временной интервал объявления о начале процедуры: **2 квартал 2013 г.**

1.2. Лицо ответственное за заключение договора: главный специалист отдела МТС **Крючкова Т.Ю.**

1.3. Критерии оценки заявки Поставщика, которые рекомендуется включить в закупочную документацию: **согласно техническому заданию.**

#### **2. Техническое задание**

Техническое задание на \_\_\_\_ листах (Приложение № 1, ТЗ, ОЛ)

#### **3. Проект договора**

Проект договора согласно Приложению № 2.

*Зам. директора по материально-  
техническому обеспечению  
Начальник ОМТС*

**О.П. Машкина**

29.05.13г.

Исполнил: Балак Д.А.

## Техническое задание на поставку трансформаторов силовых

### 1. Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

#### 1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

1	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.1 к ТЗ)	ТМГ- 160/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	4	<b>Ст. назначения:</b> Благовещенск Заб. ж. д.  <b>Срок поставки</b> – до 31.08.13 г.
2	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.2 к ТЗ)	ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	1	
<b>ИТОГО</b>			<b>шт.</b>	<b>5</b>	

#### 1.2. Филиал «Приморские электрические сети»

1	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ)	ТМГ- 400/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	8	<b>Ст. назначения:</b> Уссурийск, ДВЖД
2	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ)	ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	4	
3	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ)	ТМГ- 630/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	4	<b>Срок поставки</b> – до 31.07.13 г.
4	Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ)	ТМГ-400/6 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	7	
5	Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ)	ТМГ-250/6 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	4	
6	Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.3 к ТЗ)	ТМГ-630/6 /0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	3	
<b>ИТОГО</b>			<b>шт.</b>	<b>30</b>	

#### 1.3. Филиал «Хабаровские электрические сети»

1	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.4 к ТЗ)	ТМГ- 250/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	1	<b>Ст. назначения-1.</b> Хабаровск-2 ДВЖД <b>Срок поставки-</b> до 31.07.13 г.
2	Трансформатор силовой 6 кВ (согласно Приложения № 1.5 к ТЗ)	ТМГ- 250/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	1	
3	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.6 к ТЗ)	ТМГ- 40/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	1	<b>Ст. назначения-2.</b> Комсомольск-на - Амуре, ДВЖД, <b>Срок поставки -</b> до 31.07.13 г.
4	Трансформатор силовой 10 кВ (согласно Приложения № 1.7 к ТЗ)	ТМГ- 40/10/0,23 УХЛ1 Y/Yн-0	шт.	1	
<b>ИТОГО</b>			<b>шт.</b>	<b>4</b>	

### 2. Требования к условиям поставки оборудования (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.2 **Срок поставки** продукции на склад Заказчика: **указан в п.п. 1.1 – 1.3**

**2.3. Оплата поставленной продукции** осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента получения продукции на склад грузополучателя, **до 30.08.2013г. (поставка до 31.07.13г.) и до 30.09.2013г. (поставка до 31.08.13г.)**.

### **3. Требования к поставляемому оборудованию (обязательные условия Заказчика)**


**3.1.** Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**3.2.** Оборудование должно быть новым 2013 г. выпуска и ранее неиспользованным.

**3.3.** Технические характеристики Предлагаемое оборудования должно соответствовать опросным листам (Приложения 1.1-1.7 к ТЗ), соответствовать ГОСТ

**3.4.** Трансформаторы ТМГ должны быть укомплектованы контактными наконечниками вводов.

*Директор по инвестициям*



*Е.Н. Тищенко*

**Согласовано:**

*Директор МТО*



*С.А. Коржов*

*Директор по эксплуатации и ремонту*



*М.Н. Голота*

*Начальник службы технической эксплуатации*

*А.В. Бичевин*