


Приложение №2.
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

 В.Ф. Ожегин
« ____ » _____ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ
СИРИУС-2-АЧР
ПС-35 кВ «Эгге»

1. Наименование: «Устройство автоматической частотной разгрузки Сириус-2-АЧР-5 А-220 В-И1».
2. Назначение: Разгрузка энергосистемы при дефиците мощности.
3. Количество: 1 к-т.
 - Комплект устройства Сириус-2-АЧР- 5 А-220 В-И1- 1 шт.
 - Программное обеспечение «Старт» - 1 к-т.
 - Инструкция по эксплуатации,
 - Паспорт – 1 шт.,
 - Полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.
4. Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 220 В.
5. Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «СЭС» г. Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда 16-А.
Станция назначения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД
Код станции 960103
Код предприятия 9531
ОКПО 98097847
6. Год выпуска: 2014 (новый).
7. Срок поставки – март 2014г.
8. Гарантия: межпроверочный интервал 6 лет. Ремонт устройства и их составляющих элементов, осуществляется предприятием изготовителем, доставка за счёт предприятия изготовителя.
9. Контактное лицо: Начальник СРЗАИ СП «СЭС» Попов Денис Викторович, тел. (4217) 54-10-67


Начальник СРЗАИ СП СЭС



Попов Д.В.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора – главный
инженер филиала ОАО «ДРСК»
«Хабаровские электрические сети»

 В.Ф. Ожегин
« ____ » _____ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ
СИРИУС-2-АЧР
ПС-35 кВ «РП-4»

1. Наименование: «Устройство автоматической частотной разгрузки

Сириус-2-АЧР-5 А-220 В-И1».

2. Назначение: Разгрузка энергосистемы при дефиците мощности.

3. Количество: 1 к-т.

- Комплект устройства Сириус-2-АЧР- 5 А-220 В-И1- 1 шт.

- Программное обеспечение «Старт» - 1 к-т.

- Инструкция по эксплуатации,

- Паспорт – 1 шт.,

- Полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.

4. Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 220 В.

5. Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «СЭС» г. Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда 16-А.

Станция назначения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД

Код станции 960103

Код предприятия 9531

ОКПО 98097847

6. Год выпуска: 2014 (новый).

7. Срок поставки – март 2014г.

8. Гарантия: межпроверочный интервал 6 лет. Ремонт устройства и их составляющих элементов, осуществляется предприятием изготовителем, доставка за счёт предприятия изготовителя.

9. Контактное лицо: Начальник СРЗАИ СП «СЭС» Попов Денис Викторович, тел. (4217) 54-10-67


Начальник СРЗАИ СП СЭС



Попов Д.В.

18 СРЗАИ 12

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора – главный
инженер филиала ОАО «ДРСК»
«Хабаровские электрические сети»


В.Ф. Ожегин
« » 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ
СИРИУС-2-АЧР
ПС-35 кВ «Центральная»

1. Наименование: «Устройство автоматической частотной разгрузки
Сириус-2-АЧР-5 А-110 В-И1».
2. Назначение: Разгрузка энергосистемы при дефиците мощности.
3. Количество: 1 к-т.
 - Комплект устройства Сириус-2-АЧР- 5 А-110 В-И1- 1 шт.
 - Программное обеспечение «Старт» - 1 к-т.
 - Инструкция по эксплуатации,
 - Паспорт – 1 шт.,
 - Полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.
4. Номинальное напряжение постоянного оперативного тока 110 В.
5. Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «СЭС» г. Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда 16-А.
Станция назначения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД
Код станции 960103
Код предприятия 9531
ОКПО 98097847
6. Год выпуска: 2014 (новый).
7. Срок поставки – март 2014г.
8. Гарантия: межпроверочный интервал 6 лет. Ремонт устройства и их составляющих элементов, осуществляется предприятием изготовителем, доставка за счёт предприятия изготовителя.
9. Контактное лицо: Начальник СРЗАИ СП «СЭС» Попов Денис Викторович, тел. (4217) 54-10-67

Начальник СРЗАИ СП СЭС



Попов Д.В.

