

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1 ДЛЯ ЗАКАЗА шкафов НКУ (LVD-A-700-MT-L)

Заказчик : ОАО "ДРСК" для СП "ЦЭС" ФАО "ХЭС".

Объект : для модернизации учета на подстанциях 110/35/10-6 кВ

Лазовского РЭС СП «Центральные ЭС»

Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

контактное лицо: зам. начальника СТЭ Коваль И. А. тел. (4212) 59-90-23, ste20@khab.drsk.ru.

Размер щита (LVD-A-700-MT-L), (ширина, высота, глубина) мм	1	500x400x250
Толщина стенки (не менее), мм	2	1,5
Степень защиты	3	IP54
Автоматический выключатель 2п, 6А, С	4	Да
Розетка с заземляющим контактом 16А, 230В	5	Да
Блок питания STEP-PS/1AC/24DC/1.75	6	Да
Контроллер (ARIS MT500-33.4)	7	Да
Антенна (ANT GSM ANTEY 924 SMA)	8	Да
Источник бесперебойного питания (ИБП UPS50W)	9	Да
Аккумуляторная батарея (GP-1272 (12V,7.2Ah))	10	Да
Наличие стальной монтажной панели толщиной не менее 1,2 мм	11	Да
Обогрев с отключающим датчиком температуры	12	Да
Клеммники для подключения внешних и внутренних проводов	13	Да
Паспортная табличка	14	Да
Наличие отверстия для ввода кабеля, кол/диаметр	15	5/20
Блок питания интерфейса CAN/RS-485	16	Да
Наличие отверстий для крепления шкафа учета	17	Да
Кол-во щитов, шт.	18	13

Директор СП "ЦЭС" филиала ОАО "ДРСК" "ХЭС"

Д. А. Федоров

Согласовано:

Начальник СТЭ СП "ЦЭС"

А. В. Волон

исп :

Зам. начальника СТЭ СП ЦЭС Коваль И. А.

тел. (4212) 59-90-23

e-mail ste20@khab.drsk.ru