

«ДРСК»

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Согласовано»:

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

Ю.Е. Осинцев
«__» 2013 г.

«Утверждаю»:

Заместитель директора –
главный инженер

А.В. Бакай
«16» 2013 г.

Начальник службы организации и
проведения ремонтов

А.А. Саяпин
«__» 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на закупку силового трансформатора для капитального ремонта
ТП 10/0,4 кВ СП «ЗЭС» в 2014 г.

1. Наименование устройства: трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-100/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/ Y_H-0.
2. Назначение устройства: для выполнения работ по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ № 10-58
3. Количество – 1 шт. в том числе: ТМГ-100/10. (Мазановский РЭС)
4. Технические данные:


Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	100
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _H -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК

5. Дополнительные условия: оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.
Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

А.В. Бакай


6. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.
7. Год выпуска: 2013-2014 (новые).
8. Срок поставки: с 01 марта 2014 г. по 31 марта 2014г.
9. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.
10. Заказчик: ОАО "ДРСК" для СП "ЗЭС" филиала "Амурские ЭС".
11. Доставка: станция Михайло-Чесноковская Забайкальской ж/д.
12. Контактное лицо: Суворов Игорь Игоревич тел. (416-43) 2-73-73
sles4@zes.amur.drsk.ru

Главный инженер



А.А. Воробьев

Исп. И.И. Суворов
Тел. 2-73-73
E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru

СГЗ

20.02.14