

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора по  
производству – главный инженер  
филиала ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

С.Н. Корчематин

«20» 01 2014 г.

Техническое задание

На устройство защиты от дуговых замыканий «ПД-02М» на ПС 35/6кВ Богополь,  
Тимофеевка, Крутая, Хрустальная, Загородная для филиала ОАО «ДРСК» «Примор-  
ские электрические сети»

1. Наименование устройства: Устройство защиты от дуговых замыканий «ПД-02М».
2. Объект: ПС 35/6 кВ Богополь, Тимофеевка, Крутая, Хрустальная, Загородная.
3. Назначение: Защита ячеек ЗРУ-6 кВ при возникновении в них повреждений, сопровождающихся открытой электрической дугой.
4. Количество:
  - 9 комплектов;
  - длина волоконно – оптического датчика – 9 комплектов по 50м.
5. Питание устройства: Переменный / постоянный оперативный ток 220 В:
  - автоматический выключатель АП-50 2МТ 2.5А,  $I_p=3,5I_n$ , с блок- контактами – 9 шт.
6. Диапазон температур: минус 30С ÷ плюс 45С.

И.о. начальника СРЗА ПЭС




Ю.А. Кодулев

Начальник 



Е.В. Голубков

Начальник ООС, ТН и УИ



В.Б. Ипатов

