

Приложение №2.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер СП ПЦЭС
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские
электрические сети»

« » А.В. Бердников
2014 г.

КАРТА ЗАКАЗА
устройства релейной защиты и автоматики управления

1. Место установки СП ПЦЭС филиала ОАО «ДРСК» «ПЭС»

2. Выбор типоразмера терминалов

2.1. БЭМП РУ-ТТ.5.220.Д.УХЛЗ.1 - 4 шт.

Номинальное напряжение оперативного постоянного тока - 220 В.

3. Данные по комплектному устройству защиты:

3.1. 3-х ступенчатая МТЗ, 2-х ступенчатая ОЗЗ, ЗОФ, дуговая защита, УРОВ, АПВ, АЧР с
ЧАПВ, АУВ;

Начальник СРЗА СП ПЦЭС



В.И. Дегтярев

Начальник СТЭ СП ПЦЭС



Ю.В. Тарасенко