




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

 Ю.Е. Осинцев

«13» ноября 2013 г.

Начальник СОПР

 А.А. Саяпин


«13» 11 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
главный инженер

филиала ОАО «ДРСК»

«Амурские электрические сети»

 А.В. Бакай
«14» 11 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6

на закупку силовых трансформаторов для капитального ремонта ТП 10/0,4 кВ
СП «ЦЭС» на 2014 год.

1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-630/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/Y_H-0; ТМГ-400/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/Y_H-0.
2. **Назначение устройства:** для выполнения работ по капитальному ремонту электрических сетей 10-0,4 кВ: ТП 10-10, 10-7, 10-40 с. Владимировка; ТП 3-28, 3-31 с. Усть-Ивановка.
3. **Заказчик:** ОАО «ДРСК» для СП «ЦЭС» филиала «Амурские ЭС»
4. **Количество** – 5 шт. в том числе: ТМГ-630/10 – 2 шт. (ТП 3-28, 3-31 с. Усть-Ивановка); ТМГ-400/10 – 3 шт. (ТП 10-10, 10-7, 10-40 с. Владимировка).
5. **Технические данные:**


Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	630;400
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _H -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК

6. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.

Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

7. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.
8. **Год выпуска:** 2013-2014 (новый).
9. **Срок поставки:**
февраль 2014 г. – ТМГ400/10/0,4 – 3 шт.
март 2014 г. – ТМГ630/10/0,4 – 2 шт.
10. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее ~~60~~-ти месяцев.
11. **Доставка:** станция Благовещенск Забайкальской ж/д.
12. **Контактное лицо:** Павлов Игорь Леонидович, тел.399-321,
line@ces.amur.drsk.ru.


Директор



С.И. Чутенко

Исп. В.С. Гриценко
Тел: 399-280
E-mail: line2@ces.amur.drsk.ru

СТЗ


20.02.14