



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

Ю.Е. Осинцев
«27» 12 2013 г.

Начальник СОПР

А.А. Саяпин
«27» 12 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»

«Амурские электрические сети»

А.В. Бакай
«30» 12 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 24

на закупку силового трансформатора для ПС 110/35/10 «Волково».

1. Наименование устройства:
Трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-100/10/0,4-УХЛ1, 10/0,4, Y/Y_n-0.
2. Назначение устройства:
Ремонт ПС 110/35/10 «Волково».
3. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС».
4. Количество – 1 шт.
5. Технические данные:

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	100
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _n -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК
6. Дополнительные условия: оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ.
Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
7. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.
8. Год выпуска: 2014 (новый).
9. Срок поставки: до 1 май 2014 г.
10. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.

Д. П. = ПК 1

11. Доставка: станция Благовещенск Забайкальской ж/д.
12. Контактное лицо: Шевцов Вадим Валентинович, тел. 8(4162)399-377
ets@ces.amur.drsk.ru


Главный инженер СП «ЦЭС»



Е.В. Соловьёв


Согласовано:

Начальник ПТС



Д.В. Матющенко

СТЗ



20.02.14