



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

Ю.Е. Осинцев
«27» 12 2013 г.

Начальник СОПР

А.А. Саяпин
«27» 12 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»
«Амурские электрические сети»

А.В. Бакай
«30» 12 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

на закупку силового трансформатора для ПС 35/10 «Моховая».

1. **Наименование устройства:**
Трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-40/10/0,4-УХЛ1, 10/0,4, Y/Y_H-0.
2. **Назначение устройства:**
Ремонт ПС 110/35/10 «Моховая».
3. **Заказчик:** Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС».
4. **Количество** – 2 шт.
5. **Технические данные:**

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	40
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Y _H -0
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	± 2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК
6. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ.
Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
7. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 2 экз.
8. **Год выпуска:** 2014 (новый).
9. **Срок поставки:** до 1 мая 2014 г.
10. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 60-ти месяцев.

Пр. / Боровицкий П.В. /

11. Доставка: станция Благовещенск Забайкальской ж/д.
12. Контактное лицо: Шевцов Вадим Валентинович, тел. 8(4162)399-377
ets@ces.amur.drsk.ru


Главный инженер СП «ЦЭС»




Е.В. Соловьёв

Согласовано:

Начальник ПТС



Д.В. Матющенко

СТЗ

20.02.14