



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонтам

Ю.Е. Осинцев
«27» 12 2013 г.

Начальник СОПР

А.А. Саяпин
«27» 12 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»

«Амурские электрические сети»

А.В. Бакай
«30» 12 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на закупку силового трансформатора для ПС 35/10 «Дмитриевка».

1. **Наименование устройства:**
Трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-25/10-УХЛ1, 10/0,4, Y/Y_n-0.

2. **Назначение устройства:**

Ремонт ПС 35/10 «Дмитриевка».

3. **Заказчик:** Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС».

4. **Количество** – 2 шт.

5. **Технические данные:**

Тип

ТМГ

Номинальная частота, Гц

50

Номинальная мощность, кВА

25

Номинальное напряжение стороны ВН, кВ

10

Номинальное напряжение стороны НН, кВ

0,4

Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)

Y/Y_n-0

Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %

± 2*2,5

Климатическое исполнение, категория размещения

УХЛ1

Тип трансформаторного масла

ГК

6. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ.

Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на её изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

7. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 2 экз.

8. **Год выпуска:** 2014 (новый).


9. **Срок поставки:** до 1 май 2014 г.

10. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 60-ти месяцев.

А.А. Саяпин

11. Доставка: станция Благовещенск Забайкальской ж/д.
12. Контактное лицо: Шевцов Вадим Валентинович, тел. 8(4162)399-377
ets@ces.amur.drsk.ru

Главный инженер СП «ЦЭС»



Е.В. Соловьёв

Согласовано:

Начальник ПТС



Д.В. Матющенко

СТЗ



20.02.14