

Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора по
производству – главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»

«Приморские электрические сети»

С.Н. Корчагин

«13» _____ 2014 г.

КАРТА ЗАКАЗА

Шкафа центральной сигнализации для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

1. Шкаф центральной сигнализации ШЭ 2607 130130 с двумя терминалами типа «БЭ2704V130».

2. Объект: ПС «1Р» 110/6 кВ.

3. Параметры шкафа.

- Номинальное напряжение постоянного оперативного тока – 110 В.

- Тип последовательного интерфейса связи – RS485.

4. Состав шкафа.

- Комплект центральной сигнализации (с двумя терминалами «БЭ2704V130»).

5. Дополнительное оборудование.


- автоматический выключатель MOELLER PL7-C4/2-DC – 4шт.

6. Поддержка протокола МЭК 61850.

7. Шеф-наладка предприятием-изготовителем на объекте.

Начальник СРЗА ПЭС

Начальник ООС, ТН и УИ



Ю.А. Кодулев

А.В. Москалев

