




**Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора по развитию и инвестициям

 А.А. Майоров
«25» 07 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора – главный инженер филиала

 А.В. Бакай
«25» 07 2014 г.

Начальник ПТС

 Д.В. Матюшенко
«__» ____ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1


**на закупку трансформатора трёхфазного масляного
герметичного исполнения ТМГ 250/10/0,4-УХЛ 1**


1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ 250/10/0,4-УХЛ 1, Y/Zn-11
2. **Назначение устройства:** для технологического присоединения (резерв).
3. **Количество:** 3 шт.
4. **Технические данные:**

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50;
Номинальная мощность, кВА	250
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Zn-11
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	±2*2,5
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
5. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
6. **Прилагаемая документация:** паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.
7. **Год выпуска:** 2014 г. (новые).
8. **Срок поставки:** 01.10.2014 г. – 31.12.2014 г.
9. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 60-ти месяцев.
10. **Заказчик:** ОАО «ДРСК» для СП «ЦЭС» филиала «Амурские ЭС».
11. **Доставка:** Станция Благовещенск, Забайкальская ж/д.
12. **Контактная информация:**
Сироткин Евгений Николаевич
Тел.: 8-(4162)-399-456, e-mail: stppr1@ces.amur.drsk.ru

Главный инженер

Е.В. Соловьев




С.И. Соловьев




Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-280;
E-mail: doc@amur.dsk.ru ОКПО 97987379, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108300/280102003


«Согласовано»:

Заместитель директора
по развитию и инвестициям



А.А. Майоров
«30» 04 2014г.

«Утверждаю»:

Заместитель директора –
главный инженер


А.В. Бакай
«30» 04 2014г.

Начальник ПТС


Д.В. Матющенко
«30» 04 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *nd*

**на закупку силового трансформатора для реконструкции сетей 10/0,4 кВ
(сертификация, реконструкция перегруженных фидеров 10-0,4 кВ)**

1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный герметичного исполнения ТМГ-400/10-УХЛ1, 10/0,4, Δ/Y_n-11
2. **Назначение устройства:** для выполнения работ по капитальному ремонту ТП 10/0,4 кВ № 75
3. **Количество** – 1 шт. в том числе: ТМГ-400/10.
4. **Технические данные:**

Тип	ТМГ
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВА	400
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Δ/Y_n-11
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	$\pm 2*2,5$
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ1
Тип трансформаторного масла	ГК

5. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ, ТУ.

Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления

6. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз.
7. Год выпуска: 2013-2014 (новые).
8. Срок поставки: с 01 октября 2014 г. по 31 октября 2014г.
9. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.
10. Заказчик: ОАО "ДРСК" для СП "ЗЭС" филиала "Амурские ЭС".
11. Доставка: станция Михайло-Чесноковская Забайкальской ж/д.
12. Контактное лицо: Суворов Игорь Игоревич тел. (416-43) 2-73-73
sles4@zes.amur.drsk.ru

Главный инженер



А.А. Воробьев

Исп. И.И. Суворов
Тел. 2-73-73
E-mail: sles4@zes.amur.drsk.ru

