



21.08.2016 г. № 02-01-07-220

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции**

1.1. Наименование устройства: электрическая печь камерная с выдвижным подом сушильная СДОС-20.31.5.20/2,5И4 (или аналог с соответствующими техническими характеристиками).

1.2. Назначение устройства: сушка электротехнических изделий.

1.3. Количество: 1 шт.

1.4. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Установленная мощность, кВт, не более	267
Номинальная (потребляемая) мощность кВт, не более	207
Номинальная температура сушки, град С	250
Стабильность температуры, град С	+15
Номинальное напряжение питающей сети, В	380/220
Количество фаз	3
Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг, не более	0,15
Размеры рабочего пространства, не менее (д * ш * в), м	3,15 x 2 x 2
Габариты электропечи, не более (д * ш * в), м	6,1 x 2,91 x 3,44
Масса т, не более	12
Срок службы, лет, не менее	6

Электропечь камерная должна быть оборудована механизированным выдвижным подом.

Электропечь должна состоять из камеры, выдвижного пода, экранов и направляющих аппаратов, вентиляторов, трубчатых электронагревателей, заслонок, панели управления.

Камера электропечи должна быть выполнена из листового проката, теплоизолированная матами из минеральной ваты, имеет герметичные кожухи выводов. Выдвижной под должен иметь вертикальную стенку, перекрывающую загрузочный проем камеры и быть уплотненным асбестовым шнуром.

Электропечь должна быть оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными между боковыми стенками камеры и экранами.

Управление воздухообменом должно производиться дроссельными заслонками автоматически с помощью собственного привода.

Электропечь должна быть оборудована аппаратурой для возможности работы в ручном и автоматическом режимах.

1.5. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».

Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»:

675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179

Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704

Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579



1.6. Дополнительные условия: Оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

1.7. Комплект поставки: Электропечь сушильная, шкаф управления с приборами контроля.

1.8. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие, техническое описание и руководство по эксплуатации, схема электрическая, схема монтажная.

1.9. Год выпуска: 2014 (новая).

1.10.Срок поставки: декабрь 2014 г.

1.11. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 12 месяцев.

1.12. Контактная информация: начальник службы подстанций СП «ЦЭС» Шевцов Вадим Валентинович, тел. (4162) 399-377

2. Отборочные критерии к Поставщику.

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

3. Отборочные критерии к продукции.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: **до 20.12.2014г.**

3.3. Оплата поставленной продукции осуществляется: **до 20.01.2015г.**

3.4. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу на предлагаемую продукцию.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефек-



тов.

3.6. Выполнение шеф - наладочных работ предприятием изготовителем (поставщиком). Стоимость шеф - наладочных работ в конкурсной документации выделить отдельной строкой.

3.7. Продукция должна быть новая 2014г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания (опросного листа).

3.8. В случае если участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе предложения подробного описания технических характеристик, аналогов продукции служит основанием для отклонения предложения участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

**Начальник департамента капитального
строительства и инвестиций**

Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник департамента МТО

С.А. Коржов




Приложение 1.

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОГРН 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по развитию
и инвестициям

 А.А. Майоров

«28» 04 2014 г.

Начальник ПТС


 Д.В. Матющенко

«23» 04 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»

«Амурские электрические сети»

 А.В. Бакай

«13» 04 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку электропечи сушильной для СП «ЦЭС»

1. **Наименование устройства:** электрическая печь камерная с выдвижным подом сушильная СДОС-20.31.5.20/2,5И4 (или аналог с соответствующими техническими характеристиками).
2. **Назначение устройства:** сушка электротехнических изделий.
3. **Количество:** 1 шт.
4. **Технические характеристики**

Наименование параметра	Значение
Установленная мощность, кВт, не более	267
Номинальная (потребляемая) мощность кВт, не более	207
Номинальная температура сушки, град С	250
Стабильность температуры, град С	+15
Номинальное напряжение питающей сети, В	380/220
Количество фаз	3
Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг, не более	0,15
Размеры рабочего пространства, не менее (д * ш * в), м	3,15 x 2 x 2
Габариты электропечи, не более (д * ш * в), м	6,1 x 2,91 x 3,44
Масса т, не более	12
Срок службы, лет, не менее	6

Электропечь камерная должна быть оборудована механизированным выдвижным подом.

Электропечь должна состоять из камеры, выдвижного пода, экранов и направляющих аппаратов, вентиляторов, трубчатых электронагревателей, заслонок, панели управления.

Камера электропечи должна быть выполнена из листового проката, теплоизолированная матами из минеральной ваты, имеет герметичные кожухи выводов. Выдвижной под должен иметь вертикальную стенку, перекрывающую загрузочный проем камеры и быть уплотненным асбестовым шнуром.

Электропечь должна быть оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными между боковыми стенками камеры и экранами.

Управление воздухообменом должно производиться дроссельными заслонками автоматически с помощью собственного привода.

Электропечь должна быть оборудована аппаратурой для возможности работы в ручном и автоматическом режимах.

5. Заказчик: Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС».

6. Дополнительные условия: Оборудование должно иметь сертификат качества, декларацию или сертификат соответствия ГОСТ. Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления. В стоимость оборудования должна быть включена стоимость шеф-наладочных работ.

7. Комплект поставки: Электропечь сушильная, шкаф управления с приборами контроля.

8. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие, техническое описание и руководство по эксплуатации, схема электрическая, схема монтажная.

9. Год выпуска: 2014 (новая).

10. Срок поставки: декабрь 2014 г.

11. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 12 месяцев.

12. Контактная информация: начальник службы подстанций СП «ЦЭС» Шевцов Вадим Валентинович, тел. (4162) 399-377

Главный инженер СП «ЦЭС»



Е.В. Соловьев