

04.08.14 г. № 02-01-07- 195**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ****1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции****Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети»**

№	Наименование	Марка, тип	Ед. Измер.	Кол – во.
Основная комплектация				
1	Мобильная установка для регенерации трансформаторного масла (согласно Приложения № 1.1)	УРМ-5000	Шт.	1
Отгрузочные реквизиты Филиала ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: Адрес Грузополучателя (место доставки): 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179.				

2. Условия поставки (оценочные критерии):**2.1. Сроки поставки** продукции на склад Грузополучателя: **до 30.11.2014г.****2.2. Оплата за поставленную продукцию** осуществляется: **до 30.12.2014г.****3. Отборочные критерии к продукции:**

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.3. Продукция должна быть новой 2014 г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении 1.1.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Поставщику.

4.1. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на по-



ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

5. Оценочные критерии к продукции:

5.1. Наличие у Участника документов подтверждающие качество предлагаемой продукции: сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат соответствия Технического регламента Таможенного союза или сертификат соответствия добровольной сертификации, в случае если Участник не имеет вышеуказанных документов на предлагаемую продукцию, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

6. Оценочные критерии к Поставщику:

6.1. Наличие деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

6.2. Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ОАО РАО ЭС Востока.

6.3. Положительный опыт поставки поставляемой продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

*Начальник департамента капитального
строительства и инвестиций*

Е.Н. Тищенко

Согласовано:

Начальник департамента МТО

С.А. Коржов

Начальник СТЭ

А.В. Бичевин




Приложение № 1.1

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия. Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003


«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по развитию
и инвестициям

 А.А. Майоров

«28» 04 2014 г.

Начальник ПТС


 Д.В. Матющенко

«25» 04 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»

«Амурские электрические сети»

 А.В. Бакай

«28» 04 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку установки для регенерации масла для СП «ЦЭС»

1. **Наименование устройства:** мобильная установка для регенерации трансформаторного масла УРМ-5000.
2. **Назначение устройства:** восстановление качества энергетических масел методом термовакуумной сушки с последующей адсорбционной обработкой масла с использованием адсорбера типа КСКГ.
3. **Количество:** 1 шт.
4. **Технические характеристики**

Наименование параметра	Показатель
Производительность не менее, м ³ /час	5
Массовое влагосодержание не более, г/г	10
Массовое газосодержание не более, %	0,2
Тонкость фильтрации не более, мкм / кл. чист	3/9
Технические характеристики установки	
Температура масла в процессе обработки не менее, °С	45
Мощность нагревателя не более, кВт	45
Общая мощность установки не более, кВт	52
Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В	380
Объем сорбционного фильтра не менее, л	100
Высота всасывания по маслу не менее, м	6
Высота подъема масла не менее, м	40

Давление масла на выходе не менее, кг/см ²	4
Габариты	
Длина не более, мм	1600
Ширина не более, мм	1600
Высота не более, мм	2000
Масса установки без масла не более, кг	700
Функциональные возможности:	Фильтрация Нагрев Дегазация Снижение кислотности Сушка Перекачка Доливка масла

5. **Заказчик:** Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС»
6. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ.
7. **Комплект поставки:** Установка для регенерации масла, входной и выходной рукава, кабель для подключения к электросети.
8. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие, техническое описание и руководство по эксплуатации.
9. **Год выпуска:** 2014 (новая).
10. **Срок поставки:** *ноябрь* 2014 г.
11. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее *12* месяцев.
12. **Контактная информация:** начальник службы подстанций СП «ЦЭС» Шевцов Вадим Валентинович, тел. (4162) 399-377.

Главный инженер СП «ЦЭС»



Е.В. Соловьев