



Открытое акционерное общество  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Приморские электрические сети»**

ул. Командорская 13А, г. Владивосток, 690080, Россия Тел: (423) 222-32-12; Факс (423) 226-45-02;  
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 280108200/253731001

Согласовано:


И.о. зам. директора филиала ОАО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»  
по развитию и инвестициям

 Л.В. Стеценко

«20» 10 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора  
по производству  
главный инженер  
филиала ОАО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»

 С.Н. Корчемагин

«20» 10 2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на закупку дуговых защит**

1. **Наименование устройства:** дуговая защита ПД-02М;
2. **Назначение устройства:** Оснащение дуговыми защитами;
3. **Количество** – 14 комплектов;
4. **Технические данные:** согласно приложенной карте заказа;
5. **Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:**  
Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306.  
**Грузополучатель:** Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная, 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283. Савенков А. В.
6. **Общие требования к условиям поставки продукции**
  - 6.1. **Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»):** до **28.02.2015 г.**
7. **Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика)**
  - 7.1. **Продукция** должна соответствовать ГОСТ, ТУ, с предоставлением отсканированного сертификата качества и соответствия на предлагаемую продукцию.
  - 7.2. **Продукция** должна быть новой, 2015г. выпуска и ранее не используемой.

**8. Требования к Поставщику (обязательные условия Заказчика)**

**8.1.** В составе своего предложения Участник должен предоставить, подтверждающий документ о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

**8.2.** Опыт выполнения аналогичных договоров с предоставлением справки.

**9. Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 36-ти месяцев;

Приложение:

1. Опросные листы – 2 шт. на 2л.

*Начальник ООСТН и УИ филиала  
ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»*




*В.А. Москалев*

Согласовано:

*Начальник СТЭ филиала  
ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»*



*Е.В. Голубков*

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель директора по  
производству – главный инженер  
филиала ОАО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»  
  
\_\_\_\_\_ С.Н. Корчемегин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Карта заказа**

**На устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М на ПС Чкаловка, Восток, Хороль, Полевая, Факел для филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»**

1. Наименование устройства: Устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М.
2. Объект: ПС Чкаловка, Восток, Хороль, Полевая, Факел, Мелькомбинат.
3. Назначение: Защита ячеек КРУ-6(10) кВ при возникновении в них повреждений, сопровождающихся открытой электрической дугой.
4. Количество:
  - ПД-02М - 10 комплектов;
  - Волоконно- оптический датчик – 10 комплектов длиной по 120м.
5. Питание устройства: Переменный / постоянный оперативный ток 220 В:
  - автоматический выключатель АП-50 2МТ 2,5А, I<sub>p</sub>=3,5In, с блок- контактами – 10 шт.
6. Диапазон температур: минус 30С ÷ плюс 45С.

14.10.2014г.

И.о. начальника СРЗА ПЭС




Д.Н. Шеко

Начальник ООС, ТН и УИ



А.В. Москалев

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель директора по  
производству – главный инженер  
филиала ОАО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»  
  
С.Н. Корчемегин  
«    »    2014 г.

**Карта заказа**

**На устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М на ПС Хороль, Полевая для  
филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети»**

1. Наименование устройства: Устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М.
2. Объект: ПС Хороль, Полевая.
3. Назначение: Защита ячеек КРУ-6(10) кВ при возникновении в них повреждений, сопровождающихся открытой электрической дугой.
4. Количество:
  - ПД-02М - 4 комплектов;
  - Волоконно- оптический датчик – 4 комплектов длиной по 120м.
5. Питание устройства: Переменный / постоянный оперативный ток 220 В:
  - автоматический выключатель АП-50 2МТ 2,5А, I<sub>p</sub>=3,5In, с блок- контактами – 6 шт.
6. Диапазон температур: минус 30С ÷ плюс 45С.

21.10.2014г.

И.о. начальника СРЗА ПЭС

Начальник ООС, ТН и УИ



Д.Н. Шеко



А.В. Москалев