


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «ДРСК»  
«Хабаровские электрические сети»  
 В.Ф. Ожегин  
« 29 » 09 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ЗАКУПКУ РЕЛЕ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ  
ДАТЧИКОМ ФВИП.423133.004  
ПС-110/10 КВ «ОЗЕРНАЯ»


1. Наименование устройства: дуговая защита с волоконно-оптическим датчиком ФВИП.423133.004-03
2. Назначение: Защита КРУ напряжением 6-10кВ от К.З., сопровождающихся открытой электрической дугой.
3. Количество : 2 к-та.  
Состав одного комплекта:
  - датчик освещённости (ФВИП.201119.001)– 2 шт.(длиной по 25м)
  - блок питания и сигнализации (ФВИП.423133.005-03) - 1 шт.
  - Инструкция по эксплуатации,
  - Полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.
4. Питание устройства: оперативный постоянный ток напряжением 220 В
5. Порог срабатывания: не более 100 Лк.
6. Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «Северные электрические сети»  
Станция назначения: Комсомольск на Амуре, ДВЖД  
Код станции: 960103  
Код предприятия: 9531  
ОКПО 98097847  
Почтовый адрес: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда, 16а
7. Окончательная приемка: Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.
8. Год выпуска: 2015 (новый).
9. Срок поставки - апрель 2015 г.
10. Гарантия: межпроверочный интервал 6 лет. Ремонт устройства и их составляющих элементов, осуществляется предприятием изготовителем, доставка за счёт предприятия изготовителя.
11. Контактное лицо: Начальник СРЗАИ СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» ХЭС **Попов Денис Викторович**, тел. (4217) 54-10-67, [rza1@ses.khab.drsk.ru](mailto:rza1@ses.khab.drsk.ru).

Начальник СРЗАИ СП СЭС



Попов Д.В.

ЦСРЗАИ ПА 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора – главный  
инженер филиала ОАО «ДРСК»  
«Хабаровские электрические сети»  
 В.Ф. Ожегин  
« 29 » 09 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ЗАКУПКУ РЕЛЕ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ  
ДАТЧИКОМ ФВИП.423133.004  
ПС-35/10 КВ «БОЛИН»

1. Наименование устройства: дуговая защита с волоконно-оптическим датчиком ФВИП.423133.004-03
2. Назначение: Защита КРУ напряжением 6-10кВ от К.З., сопровождающихся открытой электрической дугой.
3. Количество : 2 к-та.


Состав одного комплекта:


- датчик освещённости (ФВИП.201119.001)– 2 шт.(длиной по 25м)
  - блок питания и сигнализации (ФВИП.423133.005-03) - 1 шт.
  - Инструкция по эксплуатации,
  - Полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.
4. Питание устройства: оперативный постоянный ток напряжением 220 В
  5. Порог срабатывания: не более 100 Лк.
  6. Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «Северные электрические сети»  
Станция назначения: Комсомольск на Амуре, ДВЖД  
Код станции: 960103  
Код предприятия: 9531  
ОКПО 98097847  
Почтовый адрес: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда,16а
  7. Окончательная приемка: Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.
  8. Год выпуска: 2015 (новый).
  9. Срок поставки - апрель 2015 г.
  10. Гарантия: межпроверочный интервал 6 лет. Ремонт устройства и их составляющих элементов, осуществляется предприятием изготовителем, доставка за счёт предприятия изготовителя.
  11. Контактное лицо: Начальник СРЗАИ СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» ХЭС **Попов Денис Викторович**, тел. (4217) 54-10-67, [rza1@ses.khab.drsk.ru](mailto:rza1@ses.khab.drsk.ru).

Начальник СРЗАИ СП СЭС



Попов Д.В.

ЦСРЗиПА 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора – главный  
инженер филиала ОАО «ДРСК»  
«Хабаровские электрические сети»  
 В.Ф. Ожегин  
« 29 » 09 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ЗАКУПКУ РЕЛЕ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ  
ДАТЧИКОМ ФВИП.423133.004  
ПС-110/35/6 КВ «БАЙКАЛЬСКАЯ»


1. Наименование устройства: дуговая защита с волоконно-оптическим датчиком ФВИП.423133.004-03
2. Назначение: Защита КРУ напряжением 6-10кВ от К.З., сопровождающихся открытой электрической дугой.
3. Количество : 4 к-та.  
Состав одного комплекта:
  - датчик освещённости (ФВИП.201119.001)– 2 шт.(длиной по 25м)
  - блок питания и сигнализации (ФВИП.423133.005-03) - 1 шт.
  - Инструкция по эксплуатации,
  - Полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.
4. Питание устройства: оперативный постоянный ток напряжением 220 В
5. Порог срабатывания: не более 100 Лк.
6. Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «Северные электрические сети»  
Станция назначения: Комсомольск на Амуре, ДВЖД  
Код станции: 960103  
Код предприятия: 9531  
ОКПО 98097847  
Почтовый адрес: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда, 16а
7. Окончательная приемка: Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.
8. Год выпуска: 2015 (новый).
9. Срок поставки - апрель 2015 г.
10. Гарантия: межпроверочный интервал 6 лет. Ремонт устройства и их составляющих элементов, осуществляется предприятием изготовителем, доставка за счёт предприятия изготовителя.
11. Контактное лицо: Начальник СРЗАИ СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» ХЭС Попов Денис Викторович, тел. (4217) 54-10-67, [rza1@ses.khab.drsk.ru](mailto:rza1@ses.khab.drsk.ru).

Начальник СРЗАИ СП СЭС



Попов Д.В.




УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора – главный  
инженер филиала ОАО «ДРСК»  
«Хабаровские электрические сети»  
 В.Ф. Ожегин  
« 12 » 10 2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**НА ЗАКУПКУ РЕЛЕ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ**  
**ДАТЧИКОМ ФВИП.423133.004**  
**ПС-110/6 КВ «ПАДАЛИ»**

1. Наименование устройства: дуговая защита с волоконно-оптическим датчиком ФВИП.423133.004-03
2. Назначение: Защита КРУ напряжением 6-10кВ от К.З., сопровождающихся открытой электрической дугой.
3. Количество : 1 к-т.  
Состав одного комплекта:
  - датчик освещённости (ФВИП.201119.001)– 2 шт.(длиной по 25м)
  - блок питания и сигнализации (ФВИП.423133.005-03) - 1 шт.
  - Инструкция по эксплуатации,
  - Полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.
4. Питание устройства: оперативный переменный ток напряжением 220 В
5. Порог срабатывания: не более 100 Лк.
6. Грузополучатель: филиал ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «Северные электрические сети»  
Станция назначения: Комсомольск на Амуре, ДВЖД  
Код станции: 960103  
Код предприятия: 9531  
ОКПО 98097847  
Почтовый адрес: 681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Аллея Труда, 16а
7. Окончательная приемка: Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.
8. Год выпуска: 2015 (новый).
9. Срок поставки - апрель 2015 г.
10. Гарантия: межпроверочный интервал 6 лет. Ремонт устройства и их составляющих элементов, осуществляется предприятием изготовителем, доставка за счёт предприятия изготовителя.
11. Контактное лицо: Начальник СРЗАИ СП «СЭС» филиала ОАО «ДРСК» ХЭС Попов Денис Викторович, тел. (4217) 54-10-67, [rza1@ses.khab.drsk.ru](mailto:rza1@ses.khab.drsk.ru).

Начальник СРЗАИ СП СЭС



Попов Д.В.