



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

**Заместитель главного инженера по
охране труда - начальник СОТН
«Амурских ЭС»**

М.Н. Муляр

«Утверждаю»
И.о. главного инженера - заместитель
главного инженера
по эксплуатации и ремонтам

Ю.Е. Осинцев

«28» августа 2014г.

Техническое задание
на обслуживание систем пожарной сигнализации для СП «ЦЭС»

1. Объект торгов:

Пожарная защита помещений баз:

- *Благовещенского РЭС и базы СП ЦЭС, расположенные в г. Благовещенске,*
- *Волковского СУ, расположенного в с. Волково Благовещенского района,*
- *Сергеевского СУ, расположенного в с. Сергеевка Благовещенского района,*
- *Новопетровского СУ, расположенного в с. Новопетровка, Благовещенского района,*
- *Белогорского РЭС, расположенного в г. Белогорске,*
- *Томичёвского СУ, расположенного в с. Томичи Белогорского района,*
- *Возжаевского СУ, расположенного в с. Возжаевка Белогорского района,*
- *Ивановского РЭС, расположенная в с. Ивановка,*
- *Березовского СУ, расположенного в с. Березовка Ивановского района,*
- *Тамбовского РЭС, расположенного в с. Тамбовка Тамбовского района,*
- *Константиновского РЭС, расположенного в с. Константиновка,*
- *Нижнеполтавского СУ, расположенного в с. Нижняя-Полтавка Константиновского района,*
- *Поздеевского СУ, расположенного в с. Поздеевка Ромненского района,*
- *Хохлатского СУ, расположенного в с. Чергали Ромненского района,*
- *Ромненского РЭС, расположенного в с. Ромны,*

автоматические установки адресной пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией персонала, охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5», автоматические установки тушения пожара с выполнением проектных работ по данным объектам.

2. Объем работ:

Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации определяется по списку оборудования (приложение №1-16.) подлежащего техническому обслуживанию и должен соответствовать РД 009-01-96 (Система

руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.) Объём технического обслуживания охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5», установленной в помещениях сетевых участков и на ПС «Возжаевка»

3. Дополнительные условия:

Работы производятся в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами. На основании федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ ст. 12 п. 15 наличие лицензии обязательно.

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ — с момента заключения договора
Окончание работ — 31 декабря 2015 года.

5. Заказчик:

Филиал ОАО ДРСК «Амурские электрические сети»

6. Требования к выполнению работ:

Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими государственными стандартами), а также требованиями «Правил устройства электроустановок».

7. Требования к «подрядчикам»

7.1. Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь опыт в проведении монтажных работ, в обслуживании систем пожарной сигнализации на оборудовании подстанций.

7.2. Наличие квалифицированного персонала.

7.3. Техническая оснащенность претендента.

7.4. Репутация претендента

8. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются подрядчиком «под ключ» с полной комплектацией материально-техническими ресурсами.

9. Ответственное лицо:

Начальник службы охраны труда и надежности СП «ЦЭС» филиала ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС» Кусов А.И. тел. 8 (4162) 399 254. sntb@ces.amur.drsk.ru

10. Приложения:

Приложение 1

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Благовещенского РЭС и базы СП ЦЭС, расположенного в г. Благовещенске;

Приложение 2

- Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации Волковского СУ, расположенного в с. Волково Благовещенского района;

Приложение 3

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Сергеевского СУ, расположенного в с. Сергеевка Благовещенского района;

Приложение 4

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Новопетровского СУ, расположенного в с. Новопетровка Благовещенского района;

Приложение 5

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Белогорского РЭС, расположенного в г. Белогорске;

Приложение 6

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Томичёвского СУ, расположенного в с. Томичи Белогорского района;

Приложение 7

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Возжаевского СУ, расположенного в с. Возжаевка Белогорского района;

Приложение 8

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации ПС 110/35/10 «Возжаевка», расположенного в с. Возжаевка Белогорского района;

Приложение 9

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Ивановского РЭС, расположенная в с. Ивановка;

Приложение 10

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Березовского СУ, расположенного в с. Березовка Ивановского района;

Приложение 11

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Тамбовского РЭС, расположенного в с. Тамбовка;

Приложение 12

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Константиновского РЭС, расположенного в с. Константиновка;

Приложение 13

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Нижнеполтавского СУ, расположенного в с. Нижняя-Полтавка Константиновского района;

Приложение 14

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Хохлатского СУ, расположенного в с. Чергали Ромненского района;

Приложение 15

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Поздеевского СУ, расположенного в с. Поздеевка Ромненского района;

Приложение 16

- Объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации Ромненского РЭС, расположенного в с. Ромны;

Приложение 17

- Сводный объем технического обслуживания системы пожарной сигнализации.

Главный инженер

Исп. Левшин Р.В.
☎399-247



Е.В. Соловьев

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Благовещенского
РЭС и базы СП ЦЭС, расположенного в г. Благовещенск**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибо ров	ВСЕГО (У.У)
1	Пульт контроля и управления "С 2000"	шт	3,10	2	6,20
2	Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ", "С 2000-4", Сигнал-20ПСМД, Циркон-8, Гранит-16, Гранит-8, Гранит-5, Гранит-3, Астра-712, радиопередатчики С 2000-РПИ	шт	1,80	28	50,40
3	Релейные модули С 2000-СП1, С 2000-СП2, адресный расширитель С 2000-АР2	шт	1,20	13	15,60
4	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, ИП212-41М, ИП 212-189	шт	0,10	430	43,00
5	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	673	13,46
6	Извещатель пожарный пламени, ИПДЛ	шт	0,60	24	14,40
7	Модуль порошкового тушения	шт	0,30	12	3,60
8	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	260	5,20
9	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	4	2,00
10	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	20	2,00
11	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	22	33,00
12	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И	шт	0,10	105	10,50
13	Источник бесперебойного питания	шт	0,30	10	3,00
14	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	236	23,60
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	225,96

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Волковского СУ,
расположенного в с. Волково Благовещенского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	шт	0,10	6	0,60
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	16	0,32
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	10	0,20
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	2	0,20
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	4	0,40
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	10,22

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Сергеевского СУ,
расположенного в с. Сергеевка Благовещенского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3"	шт	1,80	2	3,60
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	шт	0,10	8	0,80
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	20	0,40
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	15	0,30
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	2	1,00
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	2	0,20
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	3	4,50
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	3	0,30
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	6	0,60
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	14,80

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Новопетровского СУ,
расположенного в с. Новопетровка Благовещенского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	шт	0,10	2	0,20
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	20	0,40
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	10	0,20
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	1	0,10
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	2	0,20
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	9,60

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Белогорского РЭС ,
расположенного в г. Белогорске**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	КОЛ-ВО прибор ов	ВСЕГО (У.У)
1	Пульт контроля и управления "С 2000"	шт	3,10	1	3,10
2	Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ", Сигнал-20,	шт	1,80	3	5,40
3	Релейные модули С 2000-СП1, С 2000-СП2, адресный расширитель С 2000-АР2	шт	1,20	9	10,80
4	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, ИП 212-189	шт	0,10	158	15,80
5	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	165	3,30
6	Модуль порошкового тушения	шт	0,30	1	0,30
7	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	130	2,60
8	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
9	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	4	0,40
10	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	5	7,50
11	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И	шт	0,10	28	2,80
12	Источник бесперебойного питания	шт	0,30	5	1,50
13	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10"	шт	0,10	57	5,70
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	59,70

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Томичевского СУ ,
расположенного в с. Томичи г. Белогорского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор ов	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-8"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	шт	0,10	12	1,20
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	30	0,60
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	15	0,30
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И	шт	0,10	5	0,50
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10"	шт	0,10	10	1,00
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	12,10

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Возжаевского СУ ,
расположенного в с. Возжаевка Белогорского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор ов	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	шт	0,10	10	1,00
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	22	0,44
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	15	0,30
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И	шт	0,10	5	0,50
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10"	шт	0,10	6	0,60
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	11,34

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации ПС 110/35/10
"Возжаевка" , расположенного в с. Возжаевка Белогорского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор ов	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189	шт	0,10	22	2,20
4	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	10	0,20
5	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
6	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
7	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
8	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	2	0,20
9	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10"	шт	0,10	7	0,70
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	11,80

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Ивановского РЭС,
расположенного в с. Ивановка Ивановского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Пульт контроля и управления "С 2000"	шт	3,10	1	3,10
2	Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ"	шт	1,80	1	1,80
3	Блок индикации С 2000-БКИ, адресный расширитель С 2000-АР2	шт	1,20	13	15,60
4	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	шт	0,10	48	4,80
5	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	68	1,36
6	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	65	1,30
7	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
8	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	3	0,30
9	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	4	6,00
10	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И	шт	0,10	10	1,00
11	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б	шт	0,30	4	1,20
12	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	19	1,90
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	38,86

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Березовского СУ,
расположенного в с. Березовка Ивановского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	шт	0,10	18	1,80
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	16	0,32
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	10	0,20
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	3	0,30
10	Источник бесперебойного питания	шт	0,30	1	0,30
11	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	6	0,60
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	12,02

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Тамбовского РЭС,
расположенного в с. Тамбовка**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный Гранит-16, Гранит-5, Гранит-3, Астра 712	шт	1,80	5	9,00
2	Радиопередатчик/приемник Астра РПУ	шт	1,80	5	9,00
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	шт	0,10	118	11,80
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	64	1,28
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	90	1,80
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	2	1,00
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	5	0,50
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	11	16,50
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	26	2,60
10	Источник бесперебойного питания	шт	0,30	5	1,50
11	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10"	шт	0,10	60	6,00
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	60,98

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Константиновского
РЭС, расположенного в с. Константиновка**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Пульт контроля и управления "С 2000"	шт	3,10	1	3,10
2	Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ", Альтоника, Гранит-5	шт	1,80	4	7,20
3	Релейные модули С 2000-СП2, адресный расширитель С 2000-АР2	шт	1,20	17	20,40
2	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, ИП 212-189	шт	0,10	47	4,70
3	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	130	2,60
4	ПМ "Мангуст-6"	шт	0,30	2	0,60
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	85	1,70
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	4	0,40
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	5	7,50
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, ИПР-И	шт	0,10	16	1,60
10	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б	шт	0,30	5	1,50
11	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	34	3,40
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	55,20

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Нижнеполтавского
СУ, расположенного в с. Нижняя-Потавка Константиновского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-5"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-85	шт	0,10	16	1,60
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	16	0,32
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	10	0,20
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	3	0,30
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; " АС-10"	шт	0,10	7	0,70
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	11,62

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Хохлатского СУ,
расположенного в с. Чергали Ромненского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-85	шт	0,10	4	0,40
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	6	0,12
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	5	0,10
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	1	0,10
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	2	0,20
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	9,42

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Поздеевского СУ,
расположенного в с. Поздеевка Ромненского района**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный "Гранит-3"	шт	1,80	1	1,80
2	СПИ "Контакт 5 GSM"	шт	3,10	1	3,10
3	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-85	шт	0,10	6	0,60
4	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	20	0,40
5	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	10	0,20
6	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
7	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	1	0,10
8	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	2	3,00
9	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	3	0,30
10	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	6	0,60
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	10,60

**Объем технического обслуживания систем пожарной сигнализации Ромненского РЭС,
расположенного в с. Ромны**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во (У.У)	кол-во прибор	ВСЕГО (У.У)
1	Пульт контроля и управления "С 2000"	шт	3,10	1	3,10
2	Прибор приёмно-контрольный пожарный "С 2000 КДЛ"	шт	1,80	2	3,60
3	Релейные модули С 2000-СП2, адресный расширитель С 2000-АР2, блок индикации С 2000-БКИ	шт	1,20	18	21,60
4	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	шт	0,10	52	5,20
5	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2	шт	0,02	89	1,78
6	Разветвительные коробки, устройства соединительные	шт	0,02	80	1,60
7	Светильник аварийного освещения	шт	0,50	1	0,50
8	Выключатель автоматический до 10А	шт	0,10	4	0,40
9	АКБ емкостью до 360 А/ч 12 В	шт	1,50	6	9,00
10	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт	0,10	24	2,40
11	Источник бесперебойного питания ИВЭПР	шт	0,30	2	0,60
12	Устройства сигнальные "Блик-С-12"; "АС-10"	шт	0,10	60	6,00
ИТОГО по регламенту 1 за месяц:				(у.у.)	55,78

**Сводная таблица объемов технического обслуживания
автоматических установок пожарной сигнализации
и системами оповещения и управления эвакуацией**

№ п/п	Наименование	Всего (У.У)
1	База СП ЦЭС	225,96
2	База Белогорского РЭС	59,70
3	ПС 110/35/10 "Возжаевка"	11,80
4	Возжаевский СУ БелРЭС	11,34
5	Томичевский СУ БелРЭС	12,10
6	Ивановский РЭС	38,86
7	Березовский СУ Ивановского РЭС	12,02
8	База Константиновского РЭС	55,20
9	Нижеполтавский СУ КонстРЭС	11,62
10	База Ромненского РЭС	55,78
11	Хохлатский СУ РРЭС	9,42
12	Паздеевский СУ РРЭС	10,60
13	База Тамбовского РЭС	60,98
14	Сергеевский СУ БлагРЭС	14,80
15	Новопетровский СУ БлагРЭС	9,60
16	Волковский СУ БлагРЭС	10,22
Итого за 1 месяц в у.у.:		610,00
Итого за 12 месяцев в у.у.:		7320,00