



**Открытое акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Амурские электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Согласовано»:  
Заместитель директора  
по развитию и инвестициям  
филиала ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС»  
\_\_\_\_\_ А.А. Майоров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

«Утверждаю»:  
Зам. директора - Главный инженер  
филиала ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС»  
\_\_\_\_\_ А.В. Бакай  
«16» 10 2014 г.

Начальник ПТС  
филиала ОАО «ДРСК» «Амурские ЭС»  
\_\_\_\_\_ Д.В. Матющенко  
«16» 10 2014 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На закупку мобильной установки долива жидкости УДЖ-30.**

1. **Наименование устройства:** Установка долива жидкости УДЖ-30 – 1 шт.
2. **Назначение устройства** Для доливки герметичного маслonaполненного оборудования (вводов, выключателей и др.), при ремонте и техническом обслуживании.
3. **Количество:** 1 шт.
4. **Технические данные:**

Наименование параметра	Ед. изм	Показатель
Объем масла, при полной заправке	л	30
Давление рабочее	кг/см <sup>2</sup>	3
Маслоотдача	%	100
Тип насоса	ручной	
Габариты		
Длина	мм	700
Ширина	мм	500
Высота	мм	850
Полная масса без масла/с маслом	кг	20/47

5. **Дополнительные условия:**  
Поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
6. **Прилагаемая документация:** паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз., инструкции по монтажу оборудования в 1 экз.,
7. **Год выпуска:** 2014-2015 (новые).

8. Срок поставки: с 1 апреля 2015 г. по 30 апреля 2015 г.  
9. Гарантии на поставляемое оборудование: не менее 12 месяцев.  
10. Заказчик: ОАО «ДРСК» для СП «СЭС» филиала «Амурские ЭС».  
11. Доставка: станция Благовещенск Забайкальской ж/д.


*Главный инженер СП СЭС*



*Д.А.Будько*

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

 В.Ф. Ожегин  
« 29 » 09 2014 г.

## Техническое задание

на закупку мобильной установки для очистки трансформаторного масла  
УВФ-2000 в утеплённом контейнере

1. **Наименование устройства:** мобильная установка для очистки трансформаторного масла «УВФ-2000» в утеплённом контейнере «Контейнер 2»
2. **Назначение устройства:** Очистка трансформаторного масла
3. **Количество:** 1 шт.
4. **Комплектация:**
  - 6.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации;
  - 6.2. Установка УВФ-2000 в утепленном контейнере;
  - 6.3. *Сменные мешки фильтра тонкой очистки - 5 шт.*
  - 6.4. Грязевой фильтр на входе установки;
  - 6.5. Сетевой кабель 20 м;
  - 6.6. Рукав заливной 10 м;
  - 6.7. Рукав сливной 10 м;
  - 6.8. Паспорт.
5. **Заказчик:** Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
6. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» для Северного РЭС

### 7. Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Производительность, м³/ч	2
Массовое влагосодержание, г/т (ppm)10	10
Массовое газосодержание, %	01...0,2
Тонкость фильтрации, мкм/кл.чист. (2 фильтра на выходе)	3/8...9
Грязевой фильтр на входе установки	+
Общая мощность установки, кВт	34,5
Общая мощность нагревателя, кВт	30
Напряжение трехфазной сети, 50 Гц, В	380
Высота всасывания по маслу, м	6
Высота подъема масла, м	40
Объем бака-дегазатора, л	220
Габариты установки: длина-ширина-высота, мм	1600-950-1850
Масса установки, кг	400
Размеры контейнера: длина-ширина-высота, мм	2800-1750-2200
Температура эксплуатации	-40°C...+50°C
Стандартная комплектация контейнера: внутренний замок, тепловентилятор 2 кВт, освещение, вентиляция, сидение, быстросъемные фиксаторы колёс установки, подключение шлангов снаружи	+
Страна производитель	
Производитель	

8. **Гарантия на поставленное оборудование:** не менее 12 месяцев.
9. **Дополнительные требования:** Оборудование должно иметь сертификат качества и сертификат соответствия ГОСТ.
10. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
11. **Год выпуска:** 2015 (новый)
12. **Срок поставки:** апрель 2015 года.
13. **Доставка:** СП «Северные электрические сети» филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК» г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16 А
14. **Контактное лицо:** Начальник СПС СП «СЭС» Бровко Александр Григорьевич, тел. (42-17) 57-33-61, E-mail: [ets1@ses.khab.drsk.ru](mailto:ets1@ses.khab.drsk.ru)

Главный инженер СП «СЭС»



М.Г. Рукшин

Исп. Бровко Александр Григорьевич  
т.(4217) 573361  
e-mail: [ets1@ses.khab.drsk.ru](mailto:ets1@ses.khab.drsk.ru)