



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Приморские электрические сети»

ул. Командорская, 13а, г. Владивосток, Приморский край, 690080. тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232) 26-45-02,
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по
развитию и инвестициям

В.А.Скаредин

Заместитель главного инженера
по ПР и ТН

А.С.Боровский

Начальник СТО

Е.В.Голубков

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер
филиала ОАО «ДРСК»-«Приморские
электрические сети»

С.Н.Корчемарин

«25» 02 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 13

на закупку силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 кВ

1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный
герметичного исполнения ТМГ-10/0,4 УХЛ 1 Y/Yн-0.

2. **Назначение устройства:** оборудование для выполнения технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 150 кВт.

3. **Количество:** -1 шт., в том числе: ТМГ-10/0,4 УХЛ 1 Y/Yн-0-1шт.

4. **Технические данные:**

Тип	ТМГ;
Номинальная частота, Гц	50;
Номинальная мощность, кВА	250-1шт ;
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10;
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4;
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Yн-0;
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	±2*2,5;
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ 1.

5. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат
качества и сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик обязан предоставить
письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе,
либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

6. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1экз., техническое
описание и руководство по эксплуатации в 1 экз. для каждого трансформатора.

7. **Год выпуска:** 2014-2015 гг. (новый).

8. **Срок поставки:** май 2015г. -

9. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 60-ти месяцев.

10. **Заказчик:** ОАО «ДРСК» для филиала «Приморские ЭС».

11. **Доставка:** Станция «Уссурийск» ДВЖД.

Начальник СТП

С.В. Чернов



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Приморские электрические сети»

ул. Командорская, 13а, г. Владивосток, Приморский край, 690080. тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232) 26-45-02.
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по
развитию и инвестициям

_____ В.А. Скаредин

Заместитель главного инженера
по ПР и ТП

_____ А.С. Боровский

Начальник СТП

_____ Е.В. Голубков

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер
филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские
электрические сети»

_____ С.Н. Корчемзин

«05» _____ 02 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ~ 14

на закупку силового трансформатора ТМГ 250/6/0,4 кВ

1. **Наименование устройства:** трансформатор трёхфазный масляный
герметичного исполнения ТМГ-6/0,4 УХЛ 1 Y/Yн-0.

2. **Назначение устройства:** оборудование для выполнения технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 150 кВт.

3. **Количество:** -1 шт., в том числе: ТМГ-6/0,4 УХЛ 1 Y/Yн-0-1 шт.

4. **Технические данные:**

Тип	ТМГ;
Номинальная частота, Гц	50;
Номинальная мощность, кВА	250-1 шт;
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	6;
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4;
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Yн-0;
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	±2*2,5;
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ 1.

5. **Дополнительные условия:** оборудование должно иметь сертификат
качества и сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик обязан предоставить
письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе,
либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

6. **Прилагаемая документация:** Паспорт на изделие в 1 экз., техническое
описание и руководство по эксплуатации в 1 экз. для каждого трансформатора.

7. **Год выпуска:** 2014-2015 гг. (новый).

8. **Срок поставки:** май 2015г.

9. **Гарантия на поставляемое оборудование:** не менее 60-ти месяцев.

10. **Заказчик:** ОАО «ДРСК» для филиала «Приморские ЭС».

11. **Доставка:** Станция «Уссурийск» ДВЖД.

Начальник СТП

С.В. Чернов



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Приморские электрические сети»

ул. Командорская, 13а, г. Владивосток, Приморский край, 690080, тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232) 26-45-02,
E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по
развитию и инвестициям

 **В.А. Скаредин**

Заместитель главного инженера
по ПР и ТН

 **А.С. Боровский**

Начальник СТП

 **Е.В. Голубков**

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
по производству – главный инженер
филиала ОАО «ДРСК» – «Приморские
электрические сети»

 **С.Н. Корчемажин**

«05» 02 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *№ 15*

на закупку силового трансформатора ТМГ 400/10/0,4 кВ

1. Наименование устройства: трансформатор трёхфазный масляный
герметичного исполнения ТМГ-10/0,4 УХЛ 1 Y/Yн-0.

2. Назначение устройства: оборудование для выполнения технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 150 кВт.

3. Количество: -1 шт., в том числе: ТМГ-10/0,4 УХЛ 1 Y/Yн-0-1 шт.

4. Технические данные:

Тип	ТМГ;
Номинальная частота, Гц	50;
Номинальная мощность, кВА	400-1 шт;
Номинальное напряжение стороны ВН, кВ	10;
Номинальное напряжение стороны НН, кВ	0,4;
Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)	Y/Yн-0;
Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %	±2*2,5;
Климатическое исполнение, категория размещения	УХЛ 1.

5. Дополнительные условия: оборудование должно иметь сертификат
качества и сертификат соответствия ГОСТ, ТУ. Поставщик обязан предоставить
письмо-подтверждение завода-изготовителя о наличии данной продукции на складе,
либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

6. Прилагаемая документация: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое
описание и руководство по эксплуатации в 1 экз. для каждого трансформатора.

7. Год выпуска: 2014-2015 гг. (новый).


8. Срок поставки: май 2015г.

9. Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 60-ти месяцев.

10. Заказчик: ОАО «ДРСК» для филиала «Приморские ЭС».

11. Доставка: Станция «Уссурийск» ДВЖД.

Начальник СТП



С.В. Чернов

