



Открытое Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Протокол № 406/МР -ВП

Заседания закупочной комиссии о признании открытого запроса цен на поставку продукции «Опора центрифугированная железобетонная (АЭС)» для нужд филиала «Амурские электрические сети» несостоявшимся (закупка 786 р. 1.2.)

г. Благовещенск

«06» 05 2015 г.

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый запрос цен «Опора центрифугированная железобетонная (АЭС)» для нужд филиала «Амурские электрические сети» (закупка 786 р. 1.2.)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 членов постоянно действующей Закупочной комиссии ОАО «ДРСК» 2-го уровня.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении цены полученной на процедуре вскрытия конвертов.
2. Об отклонении предложения ООО «РИС»
3. О признании предложения ОАО «БМПЗ» соответствующим условиям закупки
4. О признании открытого запроса цен несостоявшимся

РЕШИЛИ:

ПО ВОПРОСУ № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников запроса цен:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес	Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.
1	ООО "РИС" (664024, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Главная Кировская, д. 47, 7)	Предложение: подано 20.04.2015 в 08:50 Цена: 1 601 694,92 руб. (цена без НДС)
2	ОАО "БМПЗ" (658091, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Тимирязева, 150)	Предложение: подано 20.04.2015 в 09:31 Цена: 1 622 160,60 руб. (цена без НДС)

ПО ВОПРОСУ № 2

Отклонить предложение участника **ООО "РИС"** от дальнейшего рассмотрения как не соответствующее п. 2.8. Приложения 1 – Технического задания Закупочной документации, так верхний комель опоры СКП 170-290 равен 490 мм, при необходимом 560 мм. Разница в 70 мм повлечет за собой изменение марки металлоизделий. Изменение технической документации в частности марки металлоизделий предусмотренной к комплектации подрядчиком невозможно.

ПО ВОПРОСУ № 3

Признать предложение участника **ОАО «БМПЗ»** соответствующим условиям запроса цен и принять их к дальнейшему рассмотрению

ПО ВОПРОСУ № 4

1. Признать несостоявшимся открытый запрос цен «Опора центрифугированная железобетонная (АЭС)» для нужд филиала «Амурские электрические сети».
2. Провести закупочную процедуру повторно на условиях, аналогичных условиям проведения первоначальной закупки.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»
Технический секретарь
Закупочной комиссии 2 уровня ОАО «ДРСК»

О.А. Моторина

Т.А. Игнатова