



Приложение №1

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru



Утверждаю:
Главный инженер ЮЯЭС
С.Ф.Халимханов
2015г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена на основании: Акт обследования № 153/15 от 13.05.2015 г.
Адрес объекта: П. Лебединый, ул. Нагорная д. 37 (стройплощадка)
Заявитель: ООО «Аванта»

Вид строительства: Реконструкция.

Объект: ТП-2Л6 «Черемушки» ф. «Нагорная»

1. Реконструкция ТП-2Л6 «Черемушки» УА0001861.

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
	Произвести замену автоматического выключателя ВА-160А ф. «Нагорная» на ВА-250А (с подключением к сборным шинам ВЛ-0,4 кВ)	шт.	1	
	Подключение суц провода (СИП-2 3х70+1х70мм ²) к АВ	шт	3	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
	Автоматический выключатель ВА 250А TS250N (или аналог)	шт.	1	

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

Согласовано:

Начальник СТЭ
должность

Составил инженер СТЭ
должность

подпись

А.А. Варакосов
расшифровка подписи

подпись

Р.В. Крымов
расшифровка подписи



Приложение №1

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru



Утверждаю:
Главный инженер ЮЯЭС
С.Ф.Халимханов
2015г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена на основании: Акт обследования № 152/15 от 13.05.2015 г.
Адрес объекта: П. Ленинский, ул. Ленина д. 2А жилой дом (стройплощадка)
Заявитель: ООО «Аванта»

Вид строительства: Реконструкция.

Объект: ТП-17 «Рябиновая» ф. «Ленина»

1. Реконструкция ТП-17 «Рябиновая» УА0002294.


№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
	Произвести замену автоматического выключателя ВА-200А ф. «Ленина» на ВА-250А (с подключением к сборным шинам ВЛ-0,4 кВ)	шт.	1	
	Подключение сущ провода (АПВ 3х95мм ²) к АВ	шт	3	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
	Автоматический выключатель ВА 250А ВА57ф35 (или аналог)	шт.	1	

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

Согласовано:

Начальник СТЭ
должность

Составил инженер СТЭ
должность


подпись

А.А. Варакосов
расшифровка подписи


подпись

Р.В. Крымов
расшифровка подписи



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

Утверждаю:
И.о. Главного инженера ЮЯЭС
А.П. Вахрин
2015г.



ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена на основании: Акт обследования № 8/15 от 21.01.2015

Адрес объекта: п. Хатыстыр. Ул. Комарова д. 5

Заявитель: Макаров О.Л.

Реконструкция.

ТП-50 «Больница» ВЛ-0,4 кВ «Комарова» (УА 0003596)

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Произвести подвес проводов с помощью механизмов в пролете опор №6/4-6/8	м	160	
2	Произвести перемонтаж вводов 0,22 кВ в здания	шт	5	
3	Произвести перемонтаж ответвлений от ВЛ 0,22 кВ	шт	4	
4	Произвести чередование нулевого провода и фазы	шт	1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Крюк КН-18	шт.	4	
2	Колпачок К-5	шт.	4	
3	Изолятор НС-18 (ТФ-20)	шт.	4	
4	Провод АС-50	км	0,16	
5	Плашечный зажим ПА-1-1	шт.	1	

Примечание: Материал приобретается подрядчиком самостоятельно.

Члены комиссии: И.о. начальника СТЭ
Должность

подпись

Д.Ф. Жаров
расшифровка подписи

Составил: Инженер СТЭ
Должность

подпись

А.Н. Козий
расшифровка подписи