

15.09.15 г. № 02-01-07-153

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, характеристики закупаемой продукции****Спецификация №1 - Раздел 2.2.2. ГКПЗ 2016г.**

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Кол-во.
1	Комплектное распределительное устройство 10кВ К-59 ХЛ1 для ПС 110/10кВ «Портовая» (согласно Приложения №1.1)	Шт.	2
	Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579		

Спецификация №2 - Раздел 1.2. ГКПЗ 2016г.

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Кол-во.
1	Ячейка КСО 206М-04-03-6-630 УЗ со встроенным вакуумным выключателем ВВ/TEL-10-12,5(20)/630 (согласно Приложения №1.2)	Шт.	1
	Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код – 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847		

2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)**2.1. Сроки поставки** продукции на склад Грузополучателя: **до 31.03.2016г.****2.2. Оплата за поставленную продукцию** осуществляется: **в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад грузополучателя****3. Требования к поставляемому оборудованию****(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями):****3.1.** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.**3.2.** Продукция должна быть новой 2015-2016 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.**3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.****3.3.1.** Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:**3.3.2.** Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.3.3. ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5 Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на **60 месяцев** и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них высоковольтное оборудование, устройства РЗА, изоляцию главных цепей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - **не менее 10 лет**, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.7. Дополнительные требования к оборудованию по Спецификации №1:

3.7.1. Обеспечить возможность непосредственной стыковки вновь устанавливаемых ячеек с существующими без применения переходного шкафа.

3.7.2. Предоставить техническое описание с чертежами и присоединительными размерами.

3.7.3. Собственное время отключения выключателя не более 30мс, допустимый цикл АПВ «О»-0,3с - «ВО»-20с - «ВО». Масса коммутационного модуля не более 40кг.

3.7.4. Марка и тип оборудования изменению не подлежат в связи с тем, что закупаемые ячейки будут установлены в составе единого существующего РУ-10кВ.

3.8. Дополнительные требования к оборудованию по Спецификации №2:

3.8.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.8.2. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.8.2.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.2.

3.8.2.2. Габаритные размеры аналога должны соответствовать габаритным размерам, указанным в опросном листе Приложения №1.2

3.8.2.3. Ячейка аналога должна быть укомплектована вакуумным выключателем, характеристики которого не уступают техническим характеристикам вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-12,5(20)/630 (возможна замена на вакуумный выключатель ВВР-10-20/630-01У3)

4. Требования к участнику.


(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

*Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента*



М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник департамента МТО



С.А. Коржов

*Начальник департамента капитального
строительства и инвестиций*



Ю.Е. Осинцев

Начальник СТЭ



А.В. Бичевин

Начальник отдела учета электроэнергии



С.А. Тимченко

Начальник ЦС РЗиПА



А.Ю. Смирных

Корнеев Д.С.
Тел./ Факс:397-249,