



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

Утверждаю:
И.о. главного инженера ЮЯЭС
А.Н. Кулемин
2015г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена на основании: Акт обследования № 474/15 от 14.10.2015 г.
Адрес объекта: г. Алдан, ул. Маяковского КГС «Тырканда», блок П, место № 13
Заявитель: Матвеева В.Н.

Реконструкция.

ВЛ-6 кВ «Аэропорт-2» (УА 0000100)

произвести установку новой деревянной одностоечной опоры № 56 на ж/б приставке, произвести перемонтаж существующих проводов АС-70 на новую опору. Выполнить демонтаж старой опоры. Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацию опор.

№	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Расчистка подъездных путей к месту работы по трассе	м	5	
2	Перемонтаж провода АС-70 на новую опору	шт	3	
3	Бурение скважин диаметром 350 мм	м×шт.	2×1	
4	Установка с помощью механизмов деревянной опоры на ж/б приставке	шт.	1	
5	Грунтовка ж/б приставки	м ² ×шт.	2,5 м ² ×1	
6	Монтаж заземления опоры и укосов	шт.	1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	приставка ж/б ПТ-43-2	шт.	1	
2	энерголес 11 м	шт.	1	
3	Болт с шестигранной головкой М20*650	шт.	2	
4	Гайка шестигранная Д-20	шт.	2	
5	Шайба плоская 60*60*5 мм М22	шт.	4	
6	Крюк КВ-22	шт.	6	
7	Колпачек К-7	шт.	6	
8	Изолятор ШС-10Д	м	6	
9	Заземляющий электрод диаметром не менее 18 мм, длиной 2 м	шт.	1	
10	Песчано-гравийная смесь	м ³ ×шт.	0,15×1	
11	Проволока катанная д. 10	м	10	
12	Демонтаж старой одностоечной опоры № 56	шт.	1	
Транспортировка				

1	Работа в черте города Алдан	км	1	
---	-----------------------------	----	---	--

ВЛ-0,4 кВ «Гаражи» (УА 0000105)

произвести перемонтаж провода СИП-2 на вновь установленную опору ВЛ-6 кВ № 56 (№ 2 по нумерации ВЛ-0,4 кВ).

№	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	перемонтаж крюка В-16/240 со старой опоры на новую	шт	1	
2	перемонтаж поддерживающего зажима PS-1500 со старой опоры на новую	шт	1	
3	Монтаж прокалывающего зажима на нулевую жилу для заземления Р-70	шт	1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Прокалывающий зажим Р-70	шт.	1	

Реконструкция объектов сторонних организаций.

Произвести перемонтаж существующего кабеля ВОЛС компании «Мегафон» со старой опоры № 56 на новую. При выполнении работ вызвать представителя компании «Мегафон».

Примечание: Материал приобретается подрядчиком самостоятельно.

Члены комиссии: Начальник СТЭ
Должность


подпись


подпись

А.А. Варакосов
расшифровка подписи

Составил: Инженер СТЭ
Должность

А.Н. Козий
расшифровка подписи



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

Утверждаю:
И.о. главного инженера ЮЯЭС
А.Н. Кулемин
« » 2015г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена на основании: Акт обследования № 465/15 от 14.10.2015 г.
Адрес объекта: г. Томмот, ул. Тальникова № 1
Заявитель: Евдокимова Л.И.

Реконструкция.
ТП-70 «Дачи» ВЛ-0,4 кВ «Ключевая» (УА 0003984)

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Произвести установку подкоса к опоре №2/16 «Ключевая»	шт.	1	
2	Бурение скважин 350мм	м х шт	2 х 1	
3	Грунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилов-срезов битумной грунтовкой	м ² ×шт.	2,22м ² ×1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Приставки железобетонные	шт.	1	
2	Энерголес	м ³	0,35	
3	Шпилька 20х550 мм	шт.	2	
4	Шайба	шт.	4	
5	Гайка	шт.	4	
6	Песчано-гравийная смесь	м ³ ×шт.	0,134×1	

Примечание: Материал приобретает подрядчик самостоятельно.

Члены комиссии: Начальник СТЭ
Должность

подпись

А.А. Варакосов
расшифровка подписи

Составил: Инженер СТЭ
Должность

А.Н. Козий
расшифровка подписи