

Техническое задание на поставку Электродвигателей.

1. Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (закупка № 107.1 для филиалов АО «ДРСК»: «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»)

Спецификация № 1 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

№ п/п	Наименование	Марка	Ед. Измер.	Кол-во.
Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2)				
1	Электродвигатель с крылаткой (N-0,25 кВт, U-220/380 В, n-1500 об/мин., способ крепления-вертикальный, материал крыльчатки-металл.)	АДМ63А4Тр или аналог	шт	79
2	Электродвигатель с крылаткой N-0,25 кВт, U-220/380 В, n-1500 об/мин., способ крепления-вертикальный, материал крыльчатки-металл.)	АДМ63А4 ВУ1 или аналог	шт	5
3	Электродвигатель с крылаткой (N-0,37 кВт, U-220/380 В, n-1320 об/мин., способ крепления-вертикальный, материал крыльчатки-металл., исполнение по способу монтажа IM3281)	АБ63В4ВУ(УХЛ)1 или аналог	шт	10
4	Электродвигатель (N-90 Вт, U-220 В, n-3000 об/мин., способ крепления-горизонтальный(4шт. болтовое))	МУН-2 или аналог	шт	10

Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306.

Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452.

ОКПО 97053894,

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. тел. (4234) 330-019 и (4234)305-283.

Савенков А. В.

Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение;

Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973

Спецификация № 2 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»:

№ п/п	Наименование	Марка	Ед. Измер.	Кол-во.
Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2)				
1	Электродвигатель с крылаткой (N-120 Вт, U-220 В, n-3000 об/мин., режим работы- S1, переменный ток-не более 1,22 А, направление вращения- правое, масса- не более 4,4 кг, исполнение по способу монтажа IM1001) ГОСТ 2479-79	ДКУ 112-120-3-220-Н или аналог	шт	1
2	Электродвигатель с крылаткой (N-0,25 кВт, U-380 В, n-1500 об/мин., режим работы- продолжительный, степень защиты-IP54, материал крыльчатки-металл. (d-400 мм., число лопаток крыльчатки-4, с гайкой, угол установки 35 град.), масса- не более 5,2 кг, исполнение по способу монтажа IM3281) ГОСТ 2479-79	АДМ63А4ВУ1 или аналог	шт	22
Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847				

Спецификация № 3 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»:

№ п/п	Наименование, марка	Ед. изм.	Итого	Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2)	Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2)
			Количество	Количество	Количество
			101		
1	Электрический двигатель, АБ63А4 ВУХЛ1 или аналог (N-0,25 кВт, U-380 В, n-1500 об/мин., режим работы- продолжительный, степень защиты-IP54, материал крыльчатки-пластик. (d-400 мм., число лопаток крыльчатки-4, с гайкой.), масса- не более 5,2 кг, исполнение по способу монтажа IM3281) ГОСТ 2479-79	шт	80	-	80
2	Электродвигатель, АБ63В4 или аналог (N-0,37 кВт, U-380 В, n-1320 об/мин., режим работы- продолжительный, степень защиты-IP54, материал крыльчатки- металл. (d-400 мм., число лопаток крыльчатки-4, с гайкой.), масса- не более 5,5 кг, исполнение по способу монтажа IM3281) ГОСТ 2479-79	шт	21	21	-
Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»:					
680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847					

Спецификация № 4 - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК»
«Электрические сети ЕАО»:

№ п/п	Наименование, марка	Ед. изм.	Итого	Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2)	Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2)
				Количество	Количество
1	Электрический двигатель, 2ДАТ-100-250-1,5 УХЛ1 или аналог (N-0,25 кВт, U-380 В, n-1500 об/мин.(синхронная), режим работы-длительный, степень защиты-IP54, материал крыльчатки- металл. d-400 мм., масса- не более 8 кг, исполнение по способу монтажа IM3231)	шт	20	20	-
2	Электродвигатель, ДКУ-112-140-3,5 или аналог (N-0,14 кВт, U-220 В, n-3500 об/мин., режим работы-S1, направление вращения-правое, масса- 3,8 кг, исполнение по способу монтажа IM3601)	шт	2	-	2
3	Электродвигатель, ДКУ-112 или аналог (N-0,18 кВт, U-220 В, n-5000 об/мин., ток-1,8А, КПД-0,54, габариты (по ГОСТ 13267)-63, режим работы-повторно- кратковременный, направление вращения-правое, масса- не более 3,7 кг, степень защиты-IP54, исполнение по способу монтажа IM3681)	шт	4	4	-
<p>Отгрузочные реквизиты филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:</p> <p>679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.</p> <p>Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804</p> <p>Код предприятия-9532, ОКПО-00106477</p>					

Спецификация № 5 - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»:

№ п/п	Наименование	Марка	Ед. Измер.	Кол-во.
Материалы и оборудование под программу энергоремонтного производства (1.2)				
1	Электродвигатель (N-0,25 кВт, U-380 В, n-1500 об/мин., высота вала-71 мм, расстояние между лапками в глубину-90 мм, расстояние между лапками в ширину-112 мм, диаметр-14 мм, задний опорный фланец, крыльчатка металл. (ЭВСТ- М1.001), защитный кожух (КМЗ-1.001), масса- 5,2 кг, исполнение по способу монтажа IM3231) ГОСТ 2479-79	АИС71А4Тр или аналог	шт	21
<p>Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»).</p> <p>Реквизиты для доставки продукции автотранспортом: Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4</p>				

2. Общие условия:

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Отборочные критерии к продукции:

3.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя:

-Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» **до 29.02.2016г.;**

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» **до 31.03.2016г.;**

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» **до 31.03.2016г.;**

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» **до 31.03.2016г.;**

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» **до 31.03.2016г.**

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.3. Продукция должна быть новой 2015-2016 гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

3.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев или гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Отборочные критерии к Участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5. Оценочные критерии к Продукции:

5.1. *Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя;*

5.2. Наличие у Участника сертификата соответствия добровольной сертификации, в случае если данная продукция не имеет сертификата соответствия добровольной сертификации, то Участник обязательно должен предоставить технический паспорт на предлагаемую продукцию.

6. Оценочные критерии к Участнику:

6.1. Наличие деловых связей у Участника с производителем предлагаемой продукции. Участник в составе технико-коммерческого предложения должен представить подтверждающие документы о наличии деловых связей с производителем предлагаемой продукции.

6.2. Положительный опыт поставки требуемой Заказчику продукции на предприятия электроэнергетики за последние три года.


6.3. Объем поставок аналогичной продукции, за последние 3 (три года), должен быть сопоставим с объемом поставки данной закупки.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

*Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента*

Согласовано:

*Зам. начальника
департамента МТО - начальник ОМТС*



М.Н. Голота

О.П. Машкина