

Карта заказа

**На устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М для филиала АО «ДРСК»  
«Приморские электрические сети»**

1. Наименование устройства: Устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М.
2. Объект: ПС 1Р.
3. Назначение: Защита ячеек КРУ-6(10)кВ при возникновении в них повреждений, сопровождающихся открытой электрической дугой.
4. Количество:
  - ПД-02М - 2 комплекта;
  - Волоконно- оптический датчик – 2 комплекта длиной по 120м.
5. Питание устройства: Постоянный оперативный ток 110В:
  - автоматический выключатель АП-50 2МТ 2,5А,  $I_p=3,5I_n$ , с блок- контактами – 1 шт.
6. Диапазон температур: минус 30С ÷ плюс 45С.

28.10.2015г.

Начальник СРЗА ПЭС



Ю.А. Кодулев

Начальник ООС, ТН и УИ



А.В. Москалев


## Карта заказа

### На устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

1. Наименование устройства: Устройство защиты от дуговых замыканий ПД-02М.
2. Объект: ПС Голдобин, Океан, Улисс, Мингородок, Рыбпорт, Учебная, ЖБФ, Гайдамак.
3. Назначение: Защита ячеек КРУ-6(10) кВ при возникновении в них повреждений, сопровождающихся открытой электрической дугой.
4. Количество:
  - ПД-02М - 13 комплектов;
  - Волоконно- оптический датчик – 13 комплектов длиной по 120м.
5. Питание устройства: Переменный / постоянный оперативный ток 220 В:
  - автоматический выключатель АП-50 2МТ 2,5А, I<sub>p</sub>=3,5In, с блок- контактами – 10 шт.
6. Диапазон температур: минус 30С ÷ плюс 45С.

28.10.2015г.

Начальник СРЗА ПЭС



Ю.А. Кодулев

Начальник ООС, ТН и УИ



А.В. Москалев