

Техническое задание на поставку микропроцессорных устройств.

1. Закупка производится согласно ГКПЗ 2016г. (разделы 1.2., 2.2.2 закупка № 88.1 для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»).

2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

Наименование, марка	Ед. изм.	Итого	Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2)	Материалы и оборудование под программы ТПиР (2.2.2)
		Количество	Количество	Количество
Микропроцессорное устройство Сириус-ТН-5А-220-И1	шт	6	2	4
Микропроцессорное устройство Сириус-2МЛ-5А-220-И1	шт	11	—	11
Микропроцессорное устройство Сириус-ЦС-5А-220-И1	шт	2	—	2
Фильтр питания Орион-ФП	шт	9	—	9
Блок питания Орион-БПК-2	шт	2	2	—
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.				

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (поставку) продукции и подтверждение гарантийных обязательств по п.5.4. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4. Условия поставки и оплаты продукции (отборочные критерии):

4.1. **Сроки поставки** продукции на склад Грузополучателя: **до 31.03.2016г.**

4.2. **Оплата поставленной продукции** осуществляется: **в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя.**

5. Отборочные критерии к продукции:

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.2. Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТ на предлагаемую продукцию.

5.3. **Участник должен обязательно представить полное техническое описание на предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа.**

5.4. **Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 36 месяцев.** Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз.

5.6. Продукция должна быть новой 2015-2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям карт заказа.

5.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.8. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

5.8.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа – Приложения №1.

5.8.2. Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

**Заместитель главного инженера
по оперативно-технологическому
управлению – Начальник департамента**



Ю.Б. Кантовский

**Согласовано:
Зам. начальника департамента МТО –
Начальник ОМТС**



О.П. Машкина

**Начальник департамента
кап. строительства и инвестиций**



Ю.Е. Осинцев

И.о. начальника ЦСРЗиПА



Ю.А. Адамсон