

28.01.16 г. № 02-01-07-11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, характеристики закупаемой продукции
филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»**

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Кол-во.
1	Сервисная тележка B143R11 (серия mini) (Технические характеристики и комплект поставки согласно Приложению №1.1) или аналог	шт.	1
2	Комплект средств защиты для работы с продуктами распада элегаза 3-442-R001 или аналог	комп.	1
3	Пылесос для удаления твердых продуктов распада элегаза 3-442-22 или аналог	шт.	1
4	Модуль предварительной фильтрации B077R11 или аналог	шт.	1
	Адрес Грузополучателя (место доставки): 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.		

2. Условия поставки:**2.1. Срок поставки** продукции на склад Грузополучателя: **до 31.07.2016г.****2.2. Оплата за поставленную продукцию** осуществляется: аванс (не более) 30% оплачивается **в течение 30 календарных дней** с даты подписания договора, оставшаяся часть 70% выплачивается **в течение 30 календарных дней** с момента получения продукции на склад Грузополучателя.**3. Критерии отбора:****3.1.** Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.**3.2.** Продукция должна быть новой 2015-2016г.г. выпуска и ранее не используемой.**3.3.** Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.**3.4.** Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.**3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев.** Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.**3.6.** Продукция должна иметь паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации в двух экземплярах на русском языке.**Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.****Начальник департамента капитального
строительства и инвестиций****Согласовано:****Начальник СТЭ**


Ю.Е. Осинцев**А.В. Бичевин**

Технические характеристики и комплект поставки:

1. Технические характеристики: Сервисная тележка B143R11 (серия mini)

№ п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Рабочее напряжение, В	220
2	Частота переменного тока, Гц	50
3	Расчетная норма подачи компрессора (безмасляный герметичный компрессор), не менее м ³ /час	1,6
4	Максимальное давление компрессора (безмасляный герметичный компрессор), не менее, бар	50
5	Номинальная откачивающая способность вакуумного насоса для воздуха, м ³ /час	14
6	Остаточное давление вакуумного насоса, менее, мБар	1
7	Максимальная норма подачи вакуумного компрессора (для откачивания элегаза), не менее м ³ /час	3,3
8	Остаточное давление вакуумного компрессора, менее, мБар	5
9	Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	770*760* 1420
10	Масса, не более кг.	215


2. Комплект поставки сервисной тележки B143R11 (серия mini):

Безмасляный компрессор, вакуумный компрессор для откачивания элегаза, вакуумный насос для воздуха, осушающий фильтр, фильтр частиц, редуктор давления, баллон 20 л для хранения, цифровые весы для баллонов с элегазом (с предустановленной точкой отключения), индикация в бар/мбар, пси/торр (изменяемая на панели), резиновый шланг 5 м. с соединением dn8 на двух концах, подключение к баллонам с элегазом w 21,8 x 1/14" резьба, соединительный кабель 3,0 м.

Начальник СТЭ



А.В. Бичевин

Согласовано: Нач. сл. ПС СП КЭС  В.В. Шевцов