

06.04.16 г. № 02-01-07-50

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, характеристики закупаемой продукции**

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Кол-во.
1	Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) с климатическим исполнением УХЛ1 на ПС 110/6кВ «Шахта-7» (согласно Приложению №1.1)	Шт.	1
Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21.			

2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

2.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: *до 30.07.2016г.*

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: *в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).*

3. Требования к поставляемому оборудованию
(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016 г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность изделия и заявленные технические характеристики.

3.3.1. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу, ТУ в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

3.3.2. Деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.3.3. ТУ, в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на **60 месяцев** и распространяется на шкафы КРУ, а также на встроенное в них высоковольтное оборудование, изоляцию главных цепей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - *не менее 10 лет*, с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.7. Требования к конструктивному исполнению:

3.7.1. Обеспечить установку шкафа на металлический каркас-основание и стыковку по сборным шинам с

существующими ячейками на ПС Шахта 7, без применения переходного шкафа.

3.7.2. Принять во внимание, что шкаф будет установлен взамен существующего, в середину КРУН. Габаритные размеры, указанные в Приложение №1.1. изменению не подлежат.

3.7.3. Предоставить техническое описание с чертежами и присоединительными размерами.

3.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.9.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.1.

4. Требования к участнику.


(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемой продукции за последние три года.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.


*Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента*



М.Н. Голота

Согласовано:

*Начальник департамента капитального
строительства и инвестиций*



Ю.Е. Осинцев

Заместитель начальника СТЭ



А.К. Сергеев

Начальник отдела учета электроэнергии



С.А. Тимченко

Начальник ЦС РЗиПА

А.Ю. Смирных