

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку ПКУЭ 10 кВ

Заказчик: СП "СЭС" филиал АО "ДРСК" "Амурские ЭС", индекс: 676246, область: Амурская, г. Зея, пер. Лаврушинский, 3

Объект: Пункт коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности ПАО ФСК, для обеспечения электроснабжения объекта заявителя ИП Куликова И.А., расположенного по адресу: Амурская область, Магдагачинский район, федеральная трасса Чита-Хабаровск (1130-1131 км).

Тип оборудования		пункт коммерческого учета 10 кВ	ПКУ 10 кВ
№ п/п	Наименование, характеристика		Комплектация заказчика
1	Мощность присоединения, кВА		160
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)		10
3	Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)		ВВ
4	Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)		
4.1	Схема подключения счётчика		2 ТТ и 1 ТН (трёхфазный)
4.2	Трансформаторы тока 10 кВ, 50/5 класс точности 0,5S, тип ТОЛ-10 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (2 шт).		1 комплект
4.3	Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-10, класс точности 0,5		1 комплект
4.4	Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт)		1 комплект
4.5	Разъединитель РЛНД-10/400		1 шт.
4.6	Комплект монтажный для установки ПСС-10-ПУ на опоре (входит в стандартную комплектацию)		1
5	Учёт электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет)		АР
5.1	Счётчик электроэнергии СЕ 303 S31 503 - JAVZ		1 шт.
5.2	Модем iRZ ATM2-485, в комплекте с блоком питания и антенной		1 шт.
5.3	Выполнить обогрев системы учета пластинами МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (не менее 80 Вт). через автоматический двухполюсной выключатель и терморегулятор Eberle16A TP-1.		
5.4	Розетка РАр10-3-Опс, с выключателем автоматическим, для подключения модема.		
6	Степень защиты не хуже		IP 64

Главный инженер



Д.А. Будько

Согласовано:

Начальник СТЭ

Зам. начальника СТЭЭ



Н.В. Стуков

С.А. Ленчевский