

12.07.16 г. № 02-01-07-78

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ**1. Перечень, характеристики закупаемой продукции****1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»**

№ п/п	Наименование, марка	Ед. измер	Общее кол-во.
1	Ввод высоковольтный ГКТП-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 (или аналог) (Согласно ГОСТ 10693-81 и приложения №1.1)	шт.	2
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.			

2. Условия поставки продукции.

2.1. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: **до 30.09.2016г. с правом досрочной поставки.**

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет производиться в течение **60 календарных дней** с момента получения продукции на склад Грузополучателя.

3. Критерии отбора.

3.1. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, но не более 6 лет с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока — с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2. Продукция должна быть новой, не ранее 1 кв. 2016г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №1.1. изменению не подлежит.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

3.5. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку вводов высокого напряжения и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.1. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

**Зам. главного инженера по эксплуатации
и ремонту - начальник департамента**

М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник СТЭ

А.В. Бичевин

Технические условия на вводы 110 кВ для АО "ДРСК"

№	Технические данные ввода	Требуемый параметр
1	Тип ввода, заводской чертеж	ГКТПШ-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами)
2	Номинальное напряжение сети, кВ	110
3	Номинальный рабочий ток (А)	800
4	Тип внутренней изоляции	Твердая RIP
5	Тип внешней изоляции	фарфор

Начальник СТЭ



А.В. Бичевин