



Открытое акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

Утверждаю:
Директор ЮЯЭС
И.В. Шкурко
«15» 09 2016г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена на основании: Акт обследования № 346/16 от 26.09.2016 г.
Адрес объекта: Г. Томмот, ул. Есенина, д. 10 (Производственная база)
Заявитель: ООО «ЭкоСтоун Индастрис»

Вид строительства: Реконструкция.

Объект: ТП-35 «МО-49» ф. «Производственная база»

1. Реконструкция ТП-35 «МО-49» УА0002265.

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Произвести монтаж автоматического выключателя ВА-250А (ф. «Производственная база»)	шт.	1	
2	Запитать новый ВА-250 А от сборных шин в РУ-0,4 кВ (перемычки выполнить проводом СИП-2 3х70-1х70мм ²)	шт.	1	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Автоматический выключатель ВА 44-37 3Р 35А (или аналог)	шт.	1	
2	Провод СИП-2 3х70-1х70мм ²	м	1,5	
3	Наконечники для СИП-2 СРТАР-70	шт	6	

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

Согласовано:

Начальник СТО
должность

Составил инженер СТО
должность


подпись

подпись

А.А. Варакосов
расшифровка подписи

Р.В. Крымов
расшифровка подписи