



Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678901 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *№ 6-1*
На закупку трансформаторов тока 0,4кВ
(по номенклатурной статье «ремонт»)

Оборудование требующее монтажа	Марка, тип	Количество	U ном. кВ.	Промышленная частота, Гц	I ном. первичной обмотки, А	I ном. вторичной обмотки, А	Класс точности обмотки для измерения	Мощность вторичной обмотки измерения /защиты В*А	Номинальный коэффициент безопасности приборов, Кб	Категория размещения	Климатическое исполнение	Межповерочный интервал, лет
Трансформаторы тока без шин	T-0,66	6	0,66	50	300	5	0,5S	5	10	2	УХЛ4	8