

## **Техническое задание на поставку конденсаторных установок 3,6 МВар**

### **1. Общие требования к поставляемому оборудованию**

- 1.1. Оборудование поставляется в соответствии с Приложением № 1 и технической документацией, согласно приложениям № 1, № 1-1, № 2, № 3.
- 1.2. Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.
- 1.3. Оборудование должно быть новым, не ранее 4 квартала 2016 года выпуска и ранее не используемым.
- 1.4. Маркировка должна:
  - 1.4.1. выполняться на русском языке,
  - 1.4.2. иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

### **2. Требования к условиям поставки и оплаты оборудования (отборочные критерии)**

- 2.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя – **до 30 июня 2017 года.**
- 2.2. Оплата за поставленное оборудование осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).
- 2.3. Оплата за выполнение шеф-монтажных работ – в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
- 2.4. Указать отдельной строкой стоимость фильтро-компенсирующих устройств (при необходимости) с приложением расчетов, обосновывающих их необходимость и параметры.
- 2.5. Указать отдельной строкой стоимость шеф-монтажных работ.

***Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.***

### **3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования (являются отборочными критериями)**

3.1. В соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
  - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
- Конденсаторные установки должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 12.2.007.4-75 (п.п. 1.2.), ГОСТ 1282-88 (пп. 3.4; 3.7; 3.8), ГОСТ 18689-81 (пп. 2.4; 2.8; 3.1.), ГОСТ Р МЭК 61048-2005 (часть 2); ГОСТ Р МЭК 60384-14-2004 (п.3.4.1), ГОСТ Р МЭК 60252-1-2005 (разд.4).

**В составе заявки представить отсканированные копии:**

- Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.
- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.2. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее **60 месяцев.**

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.3. Срок службы до списания оборудования – **не менее 20 лет.**

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан нап

вить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - **не менее 10 лет.**

3.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения Участником аналогов требуемого Заказчиком оборудования, Участник **обязан предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.**

Отсутствие в составе технико- коммерческого предложения подробного технического описания аналогов оборудования является причиной отклонения предложения Участника.

**Аналогичное оборудование** – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.6. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования.

**В случае, если участник не указал Производителя оборудования, Заказчик имеет право отклонить Участника.**

#### **4. Требования к участнику (отборочные критерии)**

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление (или поставку) оборудования, с указанием конкретных сроков его изготовления.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого оборудования за последние 3 (три) года.

**Заместитель главного инженера по  
оперативно-технологическому  
управлению-начальник департамента**

**Ю.Б. Кантовский**

**Согласовано:**

**Начальник центральной диспетчерской  
информационно- аналитической службы**

**С.В. Крутько**

**Зам. начальника департамента МТО-  
начальник отдела МТС**

**О.П. Машкина**

Исп. Крючкова Т.Ю.  
Тел. (416) 397-343  
[mto9@drsk.ru](mailto:mto9@drsk.ru)

