

устройство РЗА ВЛ-110 кВ «РГРЭС-Михайловка» на ПС «Михайловка»
на 1 л. в 1 экз.;


5. Задание на наладку устройства РЗА ВЛ-110 кВ «Райчихинская ГРЭС-
Михайловка»

на ПС «Михайловка» на 1 л. в 1 экз.;

6. Кабельный журнал к техническому заданию на оснащение быстро-
действующими защитами транзита ВЛ-110 кВ «РГРЭС – Михайлов-
ка» на ПС «Михайловка» на 1 л. в 1 экз.;

7. Однолинейная схема электрических соединений ПС 110/35/10 кВ «Ми-
хайловка» на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер СП «ВЭС»



Д.Н. Рыбников

Директор Мособлэнерго В.В.1

Директор КИЭС