

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ЗАКУПКУ РЕЛЕ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ (ФВИП.423133.004-03)

1. Наименование устройства: устройство дуговой защиты с волоконно-оптическим датчиком ФВИП.423133.004-03
2. Назначение: защита КРУ- 6-10кВ от коротких замыканий, сопровождающихся открытой электрической дугой.
3. Количество **3 комплекта**. В один комплект входит:
 - двухканальное устройство ФВИП.423133.004-03 – 1 шт.
 - длина датчиков освещенности -2х25 метров
 - полное техническое описание со схемами подключения и рекомендациями по монтажу.
4. Номинальное входное напряжение переменного тока на входе блока питания, 200 –230 В.