

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## 1. Перечень, характеристики закупаемого оборудования

1. Перечень, характеристики закупаемого оборудования					
№ п/п	Номенклатура	Ед. изм.	Общее количество	Материалы и оборудование под программы ТПир (2.2.2)	
				количество	цена за ед. с НДС, руб.
сумма с НДС, руб.					
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»					
1	Трансформатор тока измерительный элегазовый ТРГ-110 II-0,5S/5P/5P 100-200 400/5 ХЛП (ПС 110/35/10 "Озерная") (согласно ОЛ приложение № 1-1)	шт.	6	6	
2	Трансформатор тока измерительный элегазовый ТРГ-35-15/15/30 0,5S/0,5/10P 100/5 (согласно ОЛ приложение № 1-2)	шт.	6	6	
	Всего:	шт.	12	12	

Отгрузочные реквизиты: Станция назначения:

ст. Благовещенск Заб. ж.д. код – 954704, код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579