




Открытое акционерное общество  
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584  
E-mail: doc@aldan.drsk.ru

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель директора-  
главный инженер  
Филиала АО «ДРСК»  
«Южно-Якутские электрические сети»  
  
Е.В. Гаюнов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия в составе: Начальника ССДТУ Колесникова В.А., начальника  
АРВС Широкова А.А., инженера ССДТУ Селиванов  
А.Е.

провела обследование ЛЭП-35кВ ПС 6 "Восточная"- РПБ Алдан"

инвентарный номер УА0000579

основное средство:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

№ №	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Основное средство, инвентарный номер УА0000579				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Монтаж оптического кабеля на опорах ВЛ 35 кВ и порталах ПС 35 кВ «Восточная», «Электрокотельная».	шт	12	
2	Прокладка оптического кабеля по существующим лоткам ПС 35 кВ «Электрокотельная», «Восточная» от порталов ВЛ 35 кВ до помещения ОПУ	м	100	
3	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16	шт	2	
4	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном	шт	32	

	направлении с числом волокон: 16			
<b>Раздел 2. Материалы и оборудование</b>				
1	Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)	км	1,75	
2	Узел крепления УН(У)-125	шт	22	
3	Регулируемая подвеска НП.У(1)	шт	11	
4	Нерегулируемая подвеска НП.В(1У)	шт	11	
5	Зажим натяжной: спиральный НСО-А2-П-15-(30/51)	шт	22	
6	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 25	м	10	
7	Кросс оптический КРС-16-1У	шт	2	

	должность	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии:	Начальник ССДТУ Начальник АРВС Инженер ССДТУ		Колесников В.А.
Согласовано:	Зам. главного инженера по управлению сетями Зам. начальника ЦС СДТУ	 	Широков А.А. Селиванов А.Е. Белослудцев Е.Г.
			Лушников С.В.