

«Согласовано»

Зам. главного инженера по ЭиР
филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»
(должность)
А.П. Вахрин
(расшифровка подписи) (подпись)
«22» февраль 2017 г.

Заместитель директора – главный
инженер АО «ДРСК» «ЮЯЭС»
(должность)
Е.В. Гаюнов
(подпись) (расшифровка подписи)
«28» февраль 2017 г.

Организация АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП АРЭС уч. «Центральный»

Объект: ЛЭП 0,4 кВ г. Алдан ф. Луговая от ТП №78 Самострой, УА0004246, опора №6.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ТП-78 «Самострой» ф. "Луговая", опора № 6,
вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1	В связи с необходимостью проведения нового строительства ЛЭП-0,4 кВ от существующей опоры № 6 в результате чего возникает дополнительное тяжение на опору, для чего необходимо произвести установку	шт.	1	Бурение скважины диаметром 450 мм, глубиной 2,3 м, грунт 4 категории установка ж/б укоса в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом.
2	укоса к существующей опоре № 6 ТП-78 «Самострой» ф. «Луговая»	оп.	1	Установка дополнительного ж/б укоса к существующей опоре № 6
Материалы:				
Опора № 6 – УП11 одностоечная ж/б опора				
1.	Стойка СВ-95	шт.	1	Установка дополнительного ж/б укоса к существующей опоре № 6
2.	Крепление укоса У-1	шт.	1	
Транспортная схема				
1.	Участок «Центральный» АРЭС - ТП-78 «Самострой» ф. "Луговая", опора № 6 - участок «Центральный» АРЭС	км	8	
Погрузо-разгрузочные работы				
1.	Стойка СВ-95	шт.	1	Доставка с базы АРЭС уч. «Центральный»
Примечание				
	Тип установленных опор:			

1.	Опора № 6 – УП11 одностоечная ж/б опора
----	---

Согласовано:

Начальник СТЭ
(должность)

(подпись)

А.А. Варакосов
(расшифровка подписи)

Председатель комиссии:

Начальник АРЭС
(должность)

(подпись)

О.С. Мартель
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник уч. «Центральный» АРЭС
(должность)

(подпись)

М.Д. Татарников
(расшифровка подписи)

Ст. мастер уч. «Центральный» АРЭС
(должность)

(подпись)

В.Н. Микитенко
(расшифровка подписи)

«Согласовано»

Зам. главного инженера по ЭИР
филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»
(должность)
А.П. Вахрин
(расшифровка подписи) (подпись)
« 17 » 02 2017 г.

Заместитель директора – главный
инженер АО «ДРСК» «ЮЯЭС»
(должность)
Е.В. Гаюнов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » 02 2017 г.

Организация АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП АРРС уч. «Центральный»

Объект: ЛЭП-0,4кв г. Алдан L=102359,50м YA0000105, ТП-57 «МТФ» ф. "Лесная", опора № 1/4.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Комиссия провела обследование: ТП-57 «МТФ» ф. "Лесная", опора № 1/4, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1		шт.	1	Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 4 категории установка ж/б приставок в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом.
2		оп.	1	Установка дополнительного укоса с существующей опоры № 1/4
Материалы:				
Опора № 1/4 – АKN-ДБ одностоечная концевая опора с укосом на ж/б приставке				
1.	Приставка железобетонная, ПТ43-2	шт.	1	Установка дополнительного укоса с существующей опоры № 1/4
2.	Опора деревянная не пропитанная , длина 9,5 м, ГОСТ 9463 ,	шт.	1	
3.	Гайка шестигранная М 20 мм ГОСТ 5915 000010608	кг.	0,108	
4.	Шайба квадратная М22 60*60*5 GB000042974	шт.	4	
5.	Болт М20х450 мм	шт	2	
Транспортная схема				
1.	Участок «Центральный» АРЭС - ТП-57 «МТФ» ф. "Лесная", опора № 1/4 - участок «Центральный» АРЭС	км	14	
Погрузо-разгрузочные работы				
1.	Приставка железобетонная, ПТ43-2	шт.	1	Доставка с базы АРЭС уч. «Центральный»

2.	Опора деревянная не пропитанная , длина 9,5 м, ГОСТ 9463 ,	шт.	1	Доставка с базы АРЭС уч. «Центральный»
Примечание				
	Тип установленных опор:			
1.	Опора № 1/4 – АKN-ДБ одностоечная концевая опора с укосом на ж/б приставке			

Согласовано

Начальник СТЭ
(должность)

(подпись)

А.А. Варакосов
(расшифровка подписи)

Председатель комиссии:

Начальник АРЭС
(должность)

(подпись)

О.С. Мартель
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник уч. «Центральный»
(должность)

(подпись)

М.Д. Татарников
(расшифровка подписи)

Ст. мастер уч. «Центральный» АРЭС
(должность)

(подпись)

В.Н. Микитенко
(расшифровка подписи)