




**Открытое акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Южно-Якутские электрические сети»**

Ул. Линейная, 4, г. Алдан РС(Якутия), 678900 Тел: (41145) 36-521; Тел/факс (41145) 36-584  
E-mail: [doc@aldan.drsk.ru](mailto:doc@aldan.drsk.ru)

**Утверждаю:**  
**Заместитель директора – главный инженер АО «ДРСК» «ЮЯЭС»**

  
**Е.В. Гаюнов**  
**«12» 03 2017г.**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Составлена на основании: Акт обследования № ТПр 47/17 от 10.03.2017 г.  
Адрес объекта: г. Алдан, ул. Ленина, во дворе дома № 51  
Заявитель: Г.Б. Чурилова

**Вид строительства:** Реконструкция.

**Объект:** ВЛ 0,4 кВ г. Алдан ф. Зеленский от ТП №225 Практик, УА0004396, опора № 5/2/4.

**1. Реконструкция ТП-225 «Практик», ВЛ-0,4 кВ "Зеленский", опора № 5/2/4.**

№	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
<b>Раздел 1. Строительно-монтажные работы</b>				
1	Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 5 категории и установка ж/б приставки в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом.	шт.	1	
2	Опускание существующего провода АС-16 с опоры № 5/2/4 (4 провода).	шт.	1	
3	Опускание существующего провода АС-16 ВЛ-0,22 кВ с опоры № 5/2/4 (2 провода).	шт.	2	
4	Опускание существующего провода СИП-4; 4*10 подключенного потребителя с опоры № 5/2/4, жилого дома № 53.	шт.	1	
5	Демонтаж старой опоры № 5/2/4.	шт.	1	
6	Установка новой одностоечной опоры на ж/б приставке № 5/2/4 со смещением опоры в коридоре ВЛ-0,4 кВ в сторону опоры № 5/2/5 на 3 м.	шт.	1	
7	Поднятие и закрепление существующего провода АС-16 на новую опору № 5/2/4 (4 провода).	шт.	1	
8	Поднятие и закрепление существующего провода АС-16 ВЛ-0,22 кВ на новую опору № 5/2/4.	шт.	2	
9	Поднятие и закрепление существующего провода СИП-4; 4*10 подключенного потребителя жилого дома № 53 на новую опору № 5/2/4.	шт.	1	

10	Грунтовка ж/б приставок, крепежных соединений, спилосрезов битумной грунтовкой.	м <sup>2</sup> ×шт.	2,85м <sup>2</sup> ×1	
<b>Раздел 2. Материалы и оборудование</b>				
1	Приставка железобетонная, ПТ43-2	шт.	1	
2	Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, ГОСТ 9463 ,	шт.	1	
3	Болт М20х500 мм	шт.	2	
4	Гайка шестигранная М 20 мм ГОСТ 5915	шт.	2	
5	Шайба квадратная М22 60*60*5	шт.	4	
6	Крючья низковольтные КН-18	шт.	4	
7	Изолятор фарфоровый ТФ-20 ГОСТ 1232-82	шт.	4	
8	Колпачки полиэтиленовый К-5 ТУ-3493-01-45649212-2000	шт.	4	
9	Песчано-гравийная смесь	м <sup>3</sup> ×шт.	0,134×1	

Примечание: 1. Материал приобретается подрядчиком самостоятельно

2. Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны и нумерацию опор ВЛ

**Согласовано**

Начальник СТЭ  
(должность)

(подпись)

А.А. Вараков  
(расшифровка подписи)

Начальник АРЭС  
(должность)

(подпись)

О.С. Мартель  
(расшифровка подписи)

Начальник уч. «Центральный» АРЭС  
(должность)

(подпись)

М.Д. Татарников  
(расшифровка подписи)