

**Карта заказа
на агрегат дугогасящий масляный
с конденсаторным регулированием
типа «АДМК-400/10»**

Объект установки: ПС 110/10 «Чигири», Амурская обл., г. Благовещенск

1. Параметры реактора:

№ п/ п	Параметры	Требуемое значение
1	Тип регулирования	конденсаторное
2	Номинальная мощность, кВА	400
3	Номинальное напряжение, кВ	11
4	Номинальный ток, А	21
5	Диапазон регулирования тока агрегата I min -I max, А	2*63
6	Климатическое исполнение и категория размещения	У1
7	Схема и группа соединения	ZN-1/1/1-0/0
8	Катки	Нет
9	Зажимы контактные	Да
10	Термометр манометрический	Да
11	Полная масса, не более кг	4000
12	Габаритные размеры конденсаторного шкафа (В*Л*Н), не более мм	1010*600*1440
10	Габаритные размеры агрегата (фильтр нейтралеобразующей и статичная индуктивность) (В*Л*Н) не более мм	1650*1350*1850

2. Дополнительные требования:

Соответствие ТУ 3411-042-71023440-2013	Да
Размещение фильтра нейтралеобразующего и статичной индуктивности в одном баке	да
Возможность работы со шкафом управления дугогасящими реакторами «Бреслер-0.117.060.4»	да