

## Схема электроснабжения ГЛК Холдоми по технологическому присоединению к сетям АО «ДРСК»

Выполнение электроснабжения по постоянной схеме от яч. 8 и яч. 16 ПС 110 кВ ЦОФ с прокладкой кабельной линии силовым кабелем АХАЛ-ТТ 3х240/50-10 в два кабеля, монтаж КТПН 2х1600 нижней площадки.

Электроснабжение КТПН 2х1600 верхней площадки кабелем АХАЛ-ТТ 3х240/50-10 от КТПН 2х1600 нижней площадки по постоянной схеме.

