

Инженеру СПРиТП Напетваридзе О.А.

от начальника Комсомольского РЭС Царёва М.В.

Дата 14.06.2017 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 20.06.2017г. (направления заполненного акта обследования)

**Акт обследования № ТПр 2639/17**

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2639/17 дата регистрации ДОУ 14.06.2017

**1. Заявитель: Шарымова Евгения Анатольевна телефон: +79141902553**

**2. Наименование объекта: дачный дом**

**Фактический объект:** \_\_\_\_\_

**3. Адрес объекта: Хабаровский край, Комсомольский р-н, урочище Пивань, садоводческое товарищество "ЭТУ связи", ул. Геологов, участок 16, кадастровый номер земельного участка 27:07:0050121:442**

**4. Заявленная мощность (кВт): 10**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.**

**7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0**

**8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:**

Первая точка присоединения: ПС-Пивань, №ф. 6(10) кВ « 8 », ТП № ЦРП-10 Ф-10 кВ № 9, наименование Новая МТП ТМ 6-10/0,4 630 кВА; № ф. 0,4 кВ, 2 № опоры

Вторая точка присоединения: ПС-\_\_\_\_\_, №ф. 6(10) кВ « \_\_\_\_\_ », ТП № \_\_\_\_\_, № ф. 0,4 кВ, \_\_\_\_\_. № опоры \_\_\_\_\_.

Предполагаемая точка БПиЭО Опора предполагаемой к строительству ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от предполагаемой к строительству МТП-10/0,4/630.

**9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 273 метров.**

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника СНТ ЭТУ связи;

Класс напряжения (кВ) 0,22 кВ;

Расстояние (м) \_\_\_\_\_.

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
<b>1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ</b>			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛЗ КЛ	1200
1.2.	Установка опор (шт.)	одностоечная	10
		одностоечная с 1 укосом	8
		одностоечная с 2 укосами	1
		1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)	<b>СИП 3 1х50</b>	1240
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)	<b>РЛНДз-10/400 УХЛ1 (опора № 9-02/4)</b>	1
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)	<b>ОПНн-10 (опора № 9-02/4)</b>	3
<b>2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ</b>			


№ пп	Наименование работ и затрат, единица			Тип, параметры	Колич
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛИ	280
				КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	х	ж/б	однотоечная	5
			деревянные	однотоечная с 1 укосом	2
			на ж/б приставке	однотоечная с 2 укосами	2
			1 укос		
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		СИП 2 3х70+1х70	296
			2 провода		
		х	4 провода		
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)			в 2 провода	
				в 4 провода	
3. Установка ТП					
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)			МТП-10/0,4/630	1
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП				
4. Установка дополнительного оборудования					
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)				
5. Демонтажные работы					
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)		ж/б	однотоечная	
			деревянные	однотоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	однотоечная с 2 укосами	
			1 укос		
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)		ж/б	однотоечная	
			деревянные	однотоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	однотоечная с 2 укосами	
			1 укос		
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)				
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)				
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)				
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП				
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)				
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)			в 2 провода	
				в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ					

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: \_\_\_\_\_

Начальник  
Комсомольского РЭС

Должность  
«22» июня 20 17 г.

  
Подпись

Царёв М.В.  
ФИО