

# Приложение 1


Заказная спецификация оборудования на замену измерительных трансформаторов напряжения 6-10 кВ подстанций СП "ЦЭС".

№	Подстанция	Место замены ТТ	Количество фаз	Действующий ТТ		Устанавливаемый ТТ		Инвентарный номер
				Тип ТТ	Кол-во, шт	Тип ТТ	Кол-во, шт	
1	ПС 110/35/6 кВ КАФ	Яч № 41	А, С	ТЛО-10 200/5	2	ТЛО-10 300/5	2	НВ010393 Оборудование ПС 110/35/6 кВ КАФ (Оборудование ПС 110 кВ Каф ТДТН-25000 2 шт.)
2	ПС 110/6 кВ Городская	Яч № 32	А, В, С	ТОЛ-10 200/5	3	ТОЛ-10 600/5	3	НВ036605 Оборудование ПС 110/6 кВ "Городская"
		Яч № 17	А, В, С	ТОЛ-10 200/5	3	ТОЛ-10 400/5	3	
		Яч № 12	А, В, С	ТОЛ-10 200/5	3	ТОЛ-10 400/5	3	
		Яч № 73	А, В, С	ТОЛ-10 200/5	3	ТОЛ-10 600/5	3	
3	ПС 110/10 кВ Вяземская	Яч № 12	А, С	ТОЛ-10 100/5	2	ТОЛ-10 150/5	2	НВ030726 АИИС Вяземского РЭС
4	ПС 110/35/6 кВ ЮМР	Яч № 24	А, С	ТОЛ-СЭЩ 100/5	2	ТОЛ-10 200/5	2	НВ010399 Оборудование ОРУ 110 кВ ПС ЮМР
5	ПС 35/6 кВ Эмальзавод	Яч № 10	А, С	ТЛП-10 200/5	2	ТЛП-10 300/5	2	НВ010387 Оборудование ПС 35/6 Эмальзавод
6	ПС 110/6 кВ Здоровье	Яч № 30	А, С	ТОЛ-10 200/5	2	ТОЛ-10 300/5	2	НВ036335 Оборудование ПС 110/6 кВ ПС "Здоровье"
7	ПС 35 кВ БН	Яч № 28	А, С	ТЛК-СТ-10-ТПК(1) У2 300/5	2	ТОЛ-10 400/5	2	НВ010349 Оборудование ПС "БН"
8	ПС 110/35/6 кВ Южная	Яч № 10	А, С	ТПЛ-10 200/5	2	ТЛП-10 300/5	2	НВ010344 Оборудование ЗРУ - 6 кВ ПС "Южная"
9	ПС 110/6 кВ МЖК.	Яч № 43	А, С	ТОЛ-СВЭЛ-10-1 УХЛ2 200/5	2	ТОЛ-10 300/5	2	НВ010385 Трансформатор силовой ТДН-16000/110 ПС МЖК 110/6 1Т
		Яч № 13	А, С	ТОЛ-СЭЩ-10-11 200/5	2	ТОЛ-10 300/5	2	

№	Подстанция	Место замены ТТ	Количество фаз	Действующий ТТ		Устанавливаемый ТТ		Инвентарный номер
				Тип ТТ	Кол-во, шт	Тип ТТ	Кол-во, шт	
10	ПС 35/6 кВ Интурист	Яч № 16	А, С	ТПЛМ-10, ТПЛ-10 100/5	2	ТЛП-10 150/5	2	НВ010278 ПС-35 кВ "Интурист" (Закрытое распределительное устройство)
11	ПС 35/10 кВ Сергеевка	Яч № 2	А, С	ТВЛМ-10 100/5	2	ТЛП -10 150/5	2	НВ009342 Оборудование ПС Сергеевка 35/10
		Яч № 10	А, С	ТПЛМ-10 100/5	2	ТЛП -10 150/5	2	
12	ПС 35/6 кВ Ильинка	Яч № 1 (ввод 1Т)	А, С	ТПЛ-10 400/5	2	ТЛП-10 800/5	2	НВ008532 ПС 35/10 кВ 6300 кВа с.Ильинка
		Яч № 14 (ввод 2Т)	А, С	ТПЛ-10 300/5	2	ТЛП-10 800/5	2	

Начальник СРЗАИ ЦУС

Начальник ОКСиИ



А.А. Козлов

М.М. Шаркунов

*Григорьев В.В.*